LEGENDA CAŁY Obiekt

Indeks		Nazwa artykułu
1		Montblanc LED1x2800 dali T830
2		Levanto PLN LED1x3600 D550 T830 OP
3	montaż szyna 3f	HELIOS 29W 3500lm 3000K 38° 930
4		I_250_Crux P LED1x2000 E902 T830 OP
5		BASPROFIL LED PLX 2240 48W
6		BASPROFIL LED PLX 1120 24W
7		Indus P LED1x1650 D502 T840 1G
AW1		AWEX AXN AXNC_3W
AW2		AWEX AXN AXNO_1W
AW3		AWEX AXN AXNO_3W
EXIT		oprawy ewakuacyjne
AW ZEW		oprawy AW zwn.

LEGENDA - Piktogramy





Uszczelnienie przejść przez ściany budynku

UWAGI

-W ciągach poziomych kable będą rozprowadzane pod stropem w rurkach PCV , pionowe ciągi głównie na korytkach metalowych , resztę instlacji wykonać podynkowo

- Wykonać puszkę do miejscowych połączeń wyrównawczych

- Wszystkie przejścia przewodów i kabli przez przegrody ogniowe uszczelnić odpowiednią masą ogniową

- **Wykonać główną szynę wyrównawczą**
- **Dokumentacja wymaga koordynacji wykonawczej**
- **Instalacja odbiorcza wykonana w układzie sieci TN-S**
- **Samoczynne wyłączenie zasilania**

UWAGI do montażu koryt:

- **Koryta kablowe należy mocować do konstrukcji budynku w taki sposób by zapewnić do nich łatwy dostęp.**
- **Koryta kablowe należy łączyć ze sobą używając typowych rozwiązań systemowych**
- **Prowadzenie instalacji elektrycznych skoordynować z instalacjami wentylacji i klimatyzacji**
- **Przewiduje się ZASILANIE Urządzeń technologicznych**

Nazwy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zostały użyte w celu określenia parametrów technicznych poszczególnych elementów. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań „równoważnych" o parametrach nie gorszych niż te, które zostały opisane w dokumentacji i posiadających wymagane certyfikaty. Zastosowanie rozwiązań „równoważnych" wymaga uzyskania akceptacji Projektanta." o istotności parametrów decyduje projektant

LEGENDA

	Koryto kablowe np. prod. BAKS np. KCL 200 H 60 wg proj wykonawczy
Ⓦ	wentylator
PWP	wyłącznik główny pożarowy
	gniazdo wtyczkowe 1F 230V N+PE IP44
	gniazdo wtyczkowe 1F 230V N+PE
3F	gniazdo 3F 400V/N+PE 16A,32A
1F	wypust instalacji 230V~
3F	wypust instalacji 400V~
	dzwonek
TP/8	Symbol rozdzielnicy / nr. obwodu
	łącznik schodowy podwójny
	łącznik schodowy
	łącznik świecznikowy
	łącznik pojedynczy
	łącznik zwierny
D	łącznik zwierny dla dzwonka
	czujka ruchu 360 stopni
	dzwonek
	Rozdzielnica elektryczna
PP	gniazdo podłogowe 1F 230V N+PE
GS	gniazdo sufitowe 1F 230V N+PE

UWAGI

W pomieszczeniach ogólnodostępnych na parterze oraz we wszystkich pomieszczeniach ekspozycyjnych, gniazd na 15cm nad poziomem posadzki podłogi Gniazda na suficie dopasować do rozstawu elementów konstrukcyjnych stropu. Jeśli to możliwe, należy stosować gniazda podtynkowe. W pomieszczeniach biurowych oraz warsztatowych należy umieścić gniazda podtynkowe (elektryczne i sieciowe) na ścianach, na wysokości 15cm, w odstępie równym planowanym odległościom między biurkami.

ERKON KONRAD SEKLECKI
Ul . Stylowa 2D 80-180 Borkowo tel. 500 174 775

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
PRZEDMIOTOWY PROJEKT (DZIEŁO ARCHITEKTONICZNE) JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z ART. 1, 8, 16, 17, 78, 79 USTAWY Z DNIA 04 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.UP Nr 24 z dn. 23.02.1994)

JEDNOSTKA WYKONUJĄCA:

UL.DĘBOWA 1/2; 82-500 KWIDZYN

NAZWA: PROJEKT ZAMIENNY DOSTOSOWANIA GRUDZIĄDZKICH SPICHLERZY DO PEŁNIENIA FUNKCJI NA RZECZ KULTURY		
ADRES: GRUDZIĄDZ UL.SPICHRZOWA 33/35 JEDN.EWIDENCYJNA GRUDZIĄDZ OBR. 045 GRUDZIĄDZ		
INWESTOR: GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ 86-300 GRUDZIĄDZ , UL.RATUSZOWA 1		
RODZAJ PROJEKTU: P.BUDOWLANY	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	FORMAT RYSUNKU: A3
DATA: 05.2020	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: E3
NAZWA RYSUNKU: LEGENDA_I_OZNACZENIA		
AUTOR I NR UPRAWNIEŃ: mgr inż. KONRAD SEKLECKI POM/0207/POOE/11(spec.elektryczna)		PODPIS:
AUTOR I NR UPRAWNIEŃ:		PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY JEŚLI WYMAGANY: mgr inż. Krzysztof Zaczek POM/0219/POOE/12(spec.elektryczna)		PODPIS: