


ROZDZIELNICA TE-3



- UWAGI
- Wykonana rozdzielnica musi być opisana w sposób trwały i jednoznaczny
 - Rozdzielnica musi być wyposażona w kieszeń na dokumentację
 - Na drzwiach przymocować załącznikowy schemat ideowy rozdzielnicy
 - Rozdzielnicę wykonać systemowo
 - Ochrona przeciwporażeniowa wykonana w układzie sieci TN-S
 - Samoczynne wyłączenie zasilania
 - Dokumentacja wymaga koordynacji wykonawczej

JEDNOSTKA WYKONUJĄCA:			
ERKON KONRAD SEKLECKI			
Ul. Styłowa 2D 80-180 Borkowo tel. 500 174 775			
JEDNOSTKA WYKONUJĄCA:			
UL. DĘBOWA 1/2; 82-500 Kwidzyn			
PRAMA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE			
PRZEDMIOTOWY PROJEKT (DZIEŁO ARCHYTEKTONICZNE) JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM			
ZGODNIE Z ART. 1, 8, 16, 17, 78, 79 USTAWY Z DNIA 04 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM			
I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.RP Nr 24 z dn. 23.02.1994)			
NAZWA:			
PROJEKT ZAMIENNY DOSTOSOWANIA GRUDZIĄDZKICH			
SPICHLERZY DO PEŁNIENIA FUNKCJI NA RZECZ KULTURY			
ADRES:			
GRUDZIĄDZ UL.SPICHRZOWA 33/35			
JEDN.EWIDENCYJNA GRUDZIĄDZ OBR. 045 GRUDZIĄDZ			
INWESTOR:			
GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ			
86-300 GRUDZIĄDZ , UL.RATUSZOWA 1			
RODZAJ PROJEKTU:			
P. BUDOWLANY		BRANŻA:	
ELEKTRYCZNA		FORMAT RYSUNKU:	
A3		A3	
DATA:		SKALA:	
05.2020		1:100	
NR RYSUNKU:		E5.1	
NAZWA RYSUNKU:			
SCHEMAT_ROZDZIELNICY_RG_2/2			
AUTOR I NR UPRAWNIENI:		PODPIS:	
mgr inż. KONRAD SEKLECKI			
POM/0207/POOE/11(spec.elektrycznd)			
AUTOR I NR UPRAWNIENI:		PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY JEŚLI WYMAGANY:		PODPIS:	
mgr inż. Krzysztof Zaczek			
POM/0219/POOE/12(spec.elektrycznd)			