# ROZDZIELNICA TE+1




**UWAGI**
- Wykonana rozdzielnica musi byc opisana w sposób trwały i jednoznaczny
- Rozdzielnica musi byc wyposażona w kieszeń na dokumentacje
- Na dzwiach przymocwać zalaminowany schemat ideowy rozdzielnicy
- Rozdzielnicę wykonać systemowo
- Ochrona przeciwporażeniowa wykonana w układzie sieci TN-S
- Samoczynne wyłączenie zasilania
- Dokumentacja wymaga koordynacji wykonawczej


ERKON KONRAD SEKLECKI
Ul . Stylowa 2D 80-180 Borkowo tel. 500 174 775


JEDNOSTKA WYKONUJĄCA:

UL.DĘBOWA 1/2; 82-500 KWIDZYN


PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
PRZEDMIOTOWY PROJEKT (DZIEŁO ARCHITEKTONICZNE) JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z ART. 1, 8, 16, 17, 78, 79 USTAWY Z DNIA 04 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.RP Nr 24 z dn. 23.02.1994)


NAZWA:
PROJEKT ZAMIENNY DOSTOSOWANIA GRUDZIĄDZKICH SPICHLERZY DO PEŁNIENIA FUNKCJI NA RZECZ KULTURY

ADRES:
GRUDZIĄDZ UL.SPICHRZOWA 33/35
JEDN.EWIDENCYJNA GRUDZIĄDZ OBR. 045 GRUDZIĄDZ

INWESTOR:
GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ
86-300 GRUDZIĄDZ , UL.RATUSZOWA 1

| RODZAJ PROJEKTU: | BRANŻA: | FORMAT RYSUNKU: |
|---|---|---|
| P.BUDOWLANY | ELEKTRYCZNA | A3 |
| DATA: 05.2020 | SKALA: 1:100 | NR RYSUNKU: E8.1 |

NAZWA RYSUNKU:
SCHEMAT_ROZDZIELNICY_TE+1

| AUTOR I NR UPRAWNIEŃ: | PODPIS: |
|---|---|
| mgr inż. KONRAD SEKLECKI POM/0207/POOE/11(spec.elektryczna) | |
| AUTOR I NR UPRAWNIEŃ: | PODPIS: |
| | |
| SPRAWDZAJĄCY JEŚLI WYMAGANY: mgr inż. Krzysztof Zaczek POM/0219/POOE/12(spec.elektryczna) | PODPIS: |