




# ROZDZIELNICA TE-2



WLZ z RG nowoprojektowana		
Gniazda 230 V	2kW	2.1
Gniazda 230 V	2kW	2.2
Gniazda 230 V	2kW	2.3
Gniazda 230 V	2kW	2.4
Gniazda 230 V	2kW	2.5
Obw. Oświetlenie	0.5kW	3.1
Obw. Oświetlenie	0.5kW	3.2
REZERWA	0.5kW	3.3
REZERWA		
REZERWA		

**UWAGI**

- Wykonana rozdzielnica musi być opisana w sposób twarły i jednoznaczny
- Rozdzielnicą musi być wyposażona w klasę na dokumentację
- Na dwuliczu przyciskować załącznikowy schemat ideowy rozdzielnic
- Rozdzielnicę wykonać systemowo
- Ochrona przeciwpowodzienna wykonana w układzie sieci TN-S
- Samoczynne wyłączenie zasilania
- Dokumentacja wymaga koordynacji wykonawczej

ERKON KONRAD SEKLECKI	
Ul . Styjowa 2D 80-180 Borkowo tel. 500 174 775	
	
JEDNOSTKA WYKONUJĄCA:	
	
UL.DĘBOWA 1/2; 82–500 Kwidzyn	
PRAMA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE PRZEDMIOTOWY PROJEKT (DZIAŁO ARCHITEKTONICZNE) JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z ART. 1, 8, 16, 17, 78, 79 USTAWY Z DNIA 04 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKEWNYCH (Dz.U.RP Nr 24 z dn. 23.02.1994)	
NAZWA:  PROJEKT ZAMIENNY DOSTOSOWANIA GRUDZIADZKICH SPICHLERY DO PEINIENIA FUNKCJI NA RZECZ KULTURY	
ADRES:  GRUDZIĄDZ UL.SPICHRZOWA 33/35 JEDN.EWIDENCYJNA GRUDZIĄDZ OBR. 045 GRUDZIĄDZ	
INWESTOR:  GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ 86–300 GRUDZIĄDZ , UL.RATUSZOWA 1	
RODZAJ PROJEKTU:	BRANZA:
P.BUDOWLANY	ELEKTRYCZNA
DATA:	SKALA:
05.2020	1 : 100
NR RYSUNKU:	
E6.1	
NAZWA RYSUNKU:	
SCHEMAT_ROZDZIELNICZY_TE-2	
AUTOR I NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
mgr inż. KONRAD SEKLECKI	
POM /0207/P00E/11(spec.elektryczna)	
AUTOR I NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY JEŚLI WYMAGANY:	PODPIS:
mgr inż. Krzysztof Zaczek	
POM /0219/P00E/12(spec.elektryczna)	