

ZESTAWIENIE KLIMAKONWEKTORÓW tabela nr1

Nr inst.	kondygnacja	Oznaczn. technol. Klimakonwektora	Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia	Typ klimakonwektora	Il. szt.	Wydajń. Sens./1szt. kW	Wyd. sens. dla pomieszc. kW	Wydajń. Tot/1szt. kW/szt	Wyd. total dla pomieszc. kW	Zapotrz. zimna kW	Vwz/1szt. m ³ /h	Vwz m ³ /h	DPz kPa	Vpow. przy śr.o. * m ³ /h	Moc akustyczna dB(A)	Ne/1szt kW	Biegi fan-coila	Ne [kW]
K7	parter	7Fc1, 7Fc2, 7Fc3, 7Fc4	0.02 Hall/Poczekalnia 0.03 Recepcja	Kaseton CSE/4S/24	4	2,19	8,76	2,19	8,76	7,8	0,377	1,51	4,00	768	46,3	0,135	1,2,3	0,540
K7	parter	7Fc5, 7Fc6	0.05 Izba przyjęć	Kaseton CSE/4S/21	2	0,83	1,66	0,83	1,66	1,5	0,143	0,29	1,60	412	39	0,105	1,2,3	0,210
K7	parter	7Fc7, 7Fc8, 7Fc9	0.06 Pokój badań izby	Kaseton CSE/4S/23	3	1,38	4,14	1,38	4,14	3,9	0,237	0,71	1,60	513	46,8	0,112	1,2,3	0,336
K7	parter	7Fc13	0.17 Gabinet konsultacyjny	Kaseton CSE/4S/21	1	0,83	0,83	0,83	0,83	0,5	0,143	0,14	1,60	412	39	0,105	1,2,3	0,105
K7	parter	7Fc12	0.18 Gabinet konsultacyjny	Kaseton CSE/4S/21	1	0,83	0,83	0,83	0,83	0,7	0,143	0,14	1,60	412	39	0,105	1,2,3	0,105
K7	parter	7Fc10	0.19 Dyżurka lekarzy	Kaseton CSE/4S/21	1	0,83	0,83	0,83	0,83	0,5	0,143	0,14	1,60	412	39	0,105	1,2,3	0,105
K7	parter	7Fc11	0.23 Dyżurka lekarzy	Kaseton CSE/4S/21	1	0,83	0,83	0,83	0,83	0,4	0,143	0,14	1,60	412	39	0,105	1,2,3	0,105
K7	parter	7Fc15	0.32 Gabinet konsultacyjny	Wind 33	1	0,97	0,97	0,97	0,97	0,9	0,167	0,17	1,60	351,6	41	0,040	2,3,4	0,040
K7	parter	7Fc16, 7Fc17	0.33 Gabinet zabiegowy	Wind 53	2	1,32	2,64	1,47	2,94	2,7	0,253	0,51	4,30	494,8	43	0,060	2,3,4	0,120
K7	parter	7Fc14	0.35 Gabinet gin.-poł.	Wind 23	1	0,73	0,73	0,74	0,74	0,7	0,128	0,13	0,80	243,8	41,3	0,030	2,3,4	0,030
K7	lp	7Fc18, 7Fc19	1.21 Konferencja/pom pracy	Kaseton CSE/4S/22	2	1,26	2,52	1,26	2,52	2,4	0,217	0,43	1,40	492	45	0,105	1,2,3	0,210
K7	lp	7Fc20, 7Fc21	1.22 Pokój socj/dyżurka piel.	Kaseton CSE/4S/22	2	1,26	2,52	1,26	2,52	2,6	0,217	0,43	1,40	492	45	0,105	1,2,3	0,210
K7	lp	7Fc22	1.29 Sala pozabiegowa	Kaseton CSE/4S/21	1	0,83	0,83	0,83	0,83	0,5	0,143	0,14	1,60	412	39	0,105	1,2,3	0,105
K7	lp	7Fc23	1.24 Administracja	Kaseton CSE/4S/21	1	0,91	0,91	0,91	0,91	0,9	0,156	0,16	1,70	510	44	0,105	1,2,3	0,105
K7	lp	7Fc24	1.25 Gabinet endoskop.	Kaseton CSE/4S/21	1	0,91	0,91	0,91	0,91	0,9	0,156	0,16	1,70	510	44	0,105	1,2,3	0,105
K7	lp	7Fc25	1.26 Gabinet endoskop.	Kaseton CSE/4S/24	1	1,78	1,78	1,78	1,78	1,6	0,306	0,31	2,80	572	41,6	0,135	1,2,3	0,135
K7	lp	7Fc26	1.40 Gabinet konsultacyjny	Kaseton CSE/4S/21	1	0,83	0,83	0,83	0,83	0,7	0,143	0,14	1,60	412	39	0,105	1,2,3	0,105
K7	lp	7Fc30	1.12 Gabinet kierownika	Kaseton CSE/4S/21	1	0,83	0,83	0,83	0,83	0,7	0,143	0,14	1,60	412	39	0,105	1,2,3	0,105
K7	llp	7Fc27	2.20 Dyżurka lekarzy	Kaseton CSE/4S/24	1	1,78	1,78	1,78	1,78	1,6	0,306	0,31	2,80	572	41,6	0,135	1,2,3	0,135
K7	llp	7Fc28, 7Fc29	2.21 Dyżurka piel./socjal	Kaseton CSE/4S/24	2	1,78	3,56	1,78	3,56	3,7	0,306	0,61	2,80	572	41,6	0,135	1,2,3	0,270
		razem			30		38,69		39	35,2		6,71						3,181

Parametry pracy klimakonwektorów - dwururowych:
temperatura wody chłodniczej - 9/14st. C