

Bilans Powietrza

R0

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia netto	Wysokość	Kubatura	Krotność wymian	Liczba osób	Nawiew	Wywiew	Usuwane	Nr instalacji
		[m2]	[cm]	[m3]	[1/h]	[-]	[m3/h]	[m3/h]	[m3/h]	
0.02	HALL/POCZEKALNIA	112,76	330	372,1	2,7		1000			K7
0.03	RECEPCJA	14,68	330	48,4	0,0			920		K7
0.04	SZATNIA	4,55	300	13,7	5,9			80		K7
0.05	IZBA PRZYJĘĆ	65,03	330	214,6	1,4		300	220		K7
0.06	POKÓJ BADAŃ IZBY	87,52	330	288,8	1,4		400	400		K7
0.10	POMIESZCZENIE IZOLACJI	9,32	300	28,0	2,2			60		K7
0.08	KOMUNIKACJA	3,35	330	11,1						K7
0.09	DYŻURKA PIELĘGNIARSKA	6,53	275	18,0	1,7		30			K7
0.11	ŁAZIENKA PACJENTA	10,48	275	28,8					50	U
0.12	BRUDOWNIK	4,61	275	12,7					50	U
0.14	KORYTARZ	48,21	300	144,6	1,1			150		K7
0.16	KOMUNIK. ŁĄCZNIK PAW.1	44,55	300	133,7	1,2		150			K7
0.17	GABINET KONSULTACYJNY	18,37	300	55,1	1,5		80	80		K7
0.18	GABINET KONSULTACYJNY	18,37	300	55,1	1,5		80	80		K7
0.19	DYŻURKA LEKARSKA	9,24	275	25,4	1,2		30			K7
0.20	KOMUNIKACJA	4,19	275	11,5	5,3			60		K7
0.22	WC męskie	6,52	275	17,9	0,0				75	K7
0.21	ŁAZIENKA	7,43	275	20,4	0,0				100	U
0.24	WC.NP.	4,84	275	13,3	0,0				50	U
0.23	DYŻURKA LEKARSKA	9,24	275	25,4	1,2		30			K7
0.30	KORYTARZ	21,79	300	65,4	4,0			260		K7
0.28	POCZEKALNIA	13,17	300	39,5	3,8		150			K7
0.29	GABINET KONSULTACYJNY	10,5	300	31,5	2,0		60			K7
0.30	GABINET ZABIEGOWY	26,57	300	79,7	1,6		125	125		K7
0.31	POCZEKALNIA	8,78	300	26,3	3,8		100			K7
0.32	IZBA PRZYJĘĆ GIN.-POŁ.	19,18	300	57,5	1,5		85	85		K7
0.33	WC. PACJENTÓW	4,73	275	13,0	0,0				50	U
0.34	BRUDOWNIK	2,41	275	6,6	0,0				50	U
0.35	WC	4,46	275	12,3	0,0				50	U
0.39	Magazyn CO2	3,43	300	10,3	4,9				50	U

R1

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia netto	Wysokość	Kubatura	Krotność wymian	Liczba osób	Nawiew	Wywiew	Usuwane	
		[m2]	[m]	[m3]	[1/h]	[-]	[m3/h]	[m3/h]	[m3/h]	
1.01	SALA ZABIEGOWA	40,24	330	132,8	26,4		3500	3200		K4
1.02	STEROWNIA	13,02	300	39,1	7,7		300	450		K6
1.03	MAGAZYN	5,38	300	16,1	0,0			100		K6
1.04	ŚLUZA LEKARZY	5,42	300	16,3	9,3		150	190		K6
1.05	POKÓJ PRZYG. PACJENT.	21,12	330	69,7	14,4		1000	890		K6
1.06	SALA ZABIEGOWA	56,25	330	185,6	18,9		3500	3020		K5
1.07	STEROWNIA	12,26	300	36,8	8,2		300	450		K6
1.08	MAGAZYN	5,99	300	18,0	5,6			100		K6
1.09	ŚLUZA CZYSTA	5,75	300	17,3	9,3		160	160		K6
1.10	ŚLUZA BRUDNA	5,11	300	15,3	4,0		60	270		K6
1.11	MAGAZYN CZYSTY	9,48	275	26,1	2,4		60	30		K6
1.12	GABINET KIEROWNIKA	15,89	300	47,7	1,3		60	150		K7
1.13	ŚLUZA PACJENT./MAT.	11,07	300	33,2	4,3		140	80		K7
1.14	KORYTARZ	59,32	300	178,0	5,1		900	510		K6
1.15	SZATNIA ZEWNĘTRZNA	9,65	275	26,5	5,3		140	140		K7
1.16	SZATNIA CZYSTA	11,38	275	31,3	4,8		150	120		K7
1.17	SZATNIA BRUDNA	4,75	275	13,1	16,1			210		K7
1.18	WĘŻEL SANITARNY	8,52	300	25,6	0,0				100	U
1.19	ŚLUZA BRUDNA	6,89	275	18,9	4,3		80	120		K7
1.20	BRUDOWNIK	5,28	275	14,5	0,0				90	U
1.20a	Pom. tech.	5,28	275	14,5	2,1		0	30		K7
1.21	KONFERENCJA/P.PRACY	22,79	300	68,4	2,7		180	240		K7
1.22	DYŻ. PIELĘGNIARSKA	17,2	300	51,6	1,2		60	60		K7
1.23a	HALL/POCZEKALNIA	97,4	300	292,2	2,1		600			K7
1.23b	KORYTARZ	7,47	300	22,4	2,7			60		K7
1.24	ADMINISTRACJA	7,03	300	21,1	2,9		60			K7
1.25	GABINET ENDOSKOPOWY	10,53	300	31,6	6,4		200	100		K7

1.26	GABINET ENDOSKOPOWY	15,14	300	45,4	7,1		320	220		K7
1.27	ZMYWALNIA	9,12	300	27,4	7,4			200		K7
1.28	WC. PACJENCI	4,46	275	12,3	0,0				50	U
1.29	SALA POZABIEGOWA	8,65	275	23,8	5,1		120	120		K7
1.30	WC. NP	5,08	275	14,0	0,0				50	U
1.34	KOM.ŁĄCZNIK PAWILON 1	38,33	300	115,0	6,4			730		K7
1.38	KORYTARZ	15,09	300	45,3	1,2		50	150		K7
1.39	POCZEKALNIA	7,41	300	22,2	2,7		60			K7
1.40	GABINET KONSULTACYJNY	22,93	300	68,8	1,5		100			K7
1.41	MAGAZYN	4,67	275	12,8	4,7			60		K7
1.42	WC	4,14	275	11,4	0,0				50	U
1.43	TOMOGRAF	32,84	330	108,4	1,6		170		170	K7
1.44	STEROWNIA	11,31	300	33,9	1,8		60		10	K7
1.45	POM.PRZYGOT.PACJENTA	12,9	300	38,7	1,6		60		60	K7

R2

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia netto	Wysokość	Kubatura	Krotność wymian	Liczba osób	Nawiew	Wywiew	Usuwane	
		[m2]	[cm]	[m3]	[1/h]	[-]	[m3/h]	[m3/h]	[m3/h]	
2.01	SALA OPERACYJNA 1	48,66	330	160,6	53,0		8500	8110		K1
2.02	MAG. CZYSTY/SPRZĘT	11,96	300	35,9	4,0		140	70		K6
2.03	ŚLUZA BRUDNA	9,23	275	25,4	4,0		100	350		K6
2.04	ŚLUZA CZYSTA	4,3	300	12,9	10,1		130	90		K6
2.05	SALA OPERACYJNA 2	43,6	330	143,9	24,4		3500	3110		K2
2.06	ŚLUZA CZYSTA	5,9	300	17,7	9,1		160	120		K6
2.07	ŚLUZA BRUDNA	5,27	275	14,5	4,2		60	310		K6
2.08	SALA OPERACYJNA 3	45,2	330	149,2	23,5		3500	3180		K3
2.09	ŚLUZA CZYSTA	4,52	300	13,6	10,4		140	100		K6
2.10	ŚLUZA BRUDNA	9,99	275	27,5	3,7		100	350		K6
2.11	POK.PRZYG.PACJENTA	35,56	300	106,7	14,1		1500	1360		K6
2.12	ŚLUZA BRUDNA	6,41	300	19,2	4,2		80	120		K7
2.13	ŚLUZA PACJENT/MAT.	11,97	300	35,9	3,9		140	190		K7
2.14	KOMUNIKACJA	71,89	300	215,7	4,7		1000	890		K6
2.15	SZATNIA ZEWNĘTRZNA	7,23	275	19,9	5,1		100	100		K7
2.16	WĘŻEL SANITARNY	7,85	275	21,6	0,0				100	U
2.17	SZATNIA CZYSTA	10,85	275	29,8	5,1		150			K7
2.18	SZATNIA BRUDNA	3,45	275	9,5	34,8			330		K7
2.19	MAGAZYN CZYSTY	4,62	275	12,7	2,4		30			K7
2.20	DYŻ.LEKARZY	25,62	300	76,9	1,6		120	210		K7
2.21	DYŻ/PIELĘGNIAR./SOCJAL	24,98	300	74,9	1,7		120	210		K7
2.22	POM.PORZĄDKOWE	2,47	275	6,8	13,3			90		K7
2.23	MAGAZYN CZYSTY	5,61	275	15,4	2,0		30			K7
2.24	HALL	26,54	300	79,6	1,6		120	260		K7

Nr instalacji	OPIS	SUMA NAW	SUMA WYW		NR
	[-]	[m3/h]	[m3/h]		[-]
K1		8500	8110		K1
K2		3500	3110		K2
K3		3500	3180		K3
K4		3500	3200		K4
K5		3500	3020		K5
K6		6260	6790		K6
K7		6120	6820		K7