

PZP.262.27.2020.6.RIR

Olsztyn, 23.04.2020 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **PUNKT POMIARU ŚCIEKÓW SANITARNYCH DOPLÝWAJĄCYCH z gminy JONKOWO do SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ m. Olsztyna**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie, udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ:

Pytanie Wykonawcy

Zamawiający w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 3.1.1. „Charakterystyka obiektu” wymaga dostawy przenośnego wyświetlacza bezprzewodowego. Dostawca przepływomierzy poinformował mnie, że taki wyświetlacz został wycofany z produkcji jakiś czas temu, na rzecz zdalnego odczytu wskazań przepływomierza. Zamawiający w zamówieniu wymaga montażu zdalnego odczytu wskazań przepływomierza. Czy w zaistniałej sytuacji Zamawiający będzie wymagał dostawy przenośnego wyświetlacza bezprzewodowego?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie będzie wymagał dostawy przenośnego wyświetlacza bezprzewodowego. Przepływomierz musi posiadać możliwość zdalnego odczytu wskazań – otwarty protokół komunikacyjny GSM.