

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym pn: **Przebudowa ulicy Przemysłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, linii oświetleniowej i wodociągu w miejscowości Globino**. Znak sprawy: ZP.271.6.2021

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), odpowiada na pytania zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

### **Pytanie nr 1:**

Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego o nawierzchni bitumicznej. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie zakresu, konstrukcji oraz lokalizacji wykonania.

### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego o nawierzchni bitumicznej.

### **Pytanie nr 2:**

W załączonej dokumentacji na przekroju konstrukcyjnym 3-3 branży drogowej w konstrukcji miejsca postojowego znajduje się dodatkowa w-wa stabilizacji  $R_m = 2,5$  MPa. Prosimy o potwierdzenie, że w tym miejscu należy wykonać w/w dodatkową w-wę stabilizacji.

### **Odpowiedź nr 2:**

W przekroju konstrukcyjnym 3-3 branży drogowej nie należy wykonywać dodatkowej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem  $R_m = 2,5$  MPa.

*Wójt Gminy Słupsk  
Barbara Dykier*