

CAŁOŚĆ INSTALACJI Z RUR
ZE STALI NIESTOPOWEJ OCYNKOWANEJ ZEWNĘTRZNIE
ŁĄCZONEJ PRZEZ ZAPRASOWYWANIE

ZAWORY TERMOSTATYCZNE
Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ WZMOCNIONĄ

1790W 22/616 GRZEJNIKI NOWE

1790W 22/616 GRZEJNIKI ZDEMONTOWANE UŻYTE W INNYM MIEJSCU

1790W 22/616 GRZEJNIKI I INSTALACJA ISTNIEJĄCA DO POZOSTAWIENIA

RZUT I PIĘTRA



1. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI
2. WIELKOŚCI OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWĄ I KOMPLETNE Z PUNKTU WIĘZTNE CELU, KTÓREMU MA SŁUŻYĆ
3. ROZWIĄZYWANIE ZAŁĄCZNE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM.
4. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
5. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

nr rys. S7

SMARTBUD ...
Firma Budowlana Piotr Jaroszczuk
ul. Ułańska 1A ,
64-115 Święciechowa
POLAND
tel.695-784-606
mail:biuro@smartbud.info.

temat: **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie**
64-100 Leszno, ul. Jagiellońska 7

adres:
64-100 Leszno, ul. Jagiellońska 7
jedn.ewid. 306301_1 Leszno,
obręb 0002.AR_45 Leszno, dz. nr 29/4; 6,

inwestor:
Miasto Leszno,
ul. Karasia 15, 64-100 Leszno

INSTALACJA C.O. - RZUT I PIĘTRA

data:	09.2021	stadium: PROJEKT TECHNICZNY	
skala:	**1:100**	branża: SANITARNA	
sanitarny projektant:	mgr inż. Maria Sacha	1193/88/Lo upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	
sanitarny sprawdzający:	mgr inż. Lucyna Frelek	WKP/0360/PWOS/19 upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	
sanitarny asystent:	mgr inż. Adam Andrzejewski		