












konstrukcja dachu R30
przekrycie dachu RC30

LEGENDA

-  PROJEKTOWANE
-  ISTNIEJĄCE
-  DO WYBURZENIA
-  PROJEKT. ŚCIANY O ODPWIEDNIEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
-  ISTNIEJĄCY HYDRANT
-  ISTNIEJĄCA GAŚNICA
-  PROJEKTOWANY HYDRANT
-  PROJEKTOWANA GAŚNICA
-  PROJEKTOWANY PION
-  PROJEKTOWANY KAMIN WENTYLACYJNY OD POZIOMU 0,00
-  PROJEKTOWANY KAMIN WENTYLACYJNY PARTERU W STROPODACHU

VRFA M12-36GDN1
Qch 3,6 kW
7 biegów, od 30 do 35dB

VRFA M12-22GDN1
Qch 2,2 kW
7 biegów, od 29 do 34dB

VRFA M12-80GDN1
Qch 8,0 kW
7 biegów, od 36 do 44dB

VRFA M12-56GDN1
Qch 5,6 kW
7 biegów, od 34 do 38dB

VRFA M12-180W/DRN1
Qch 18,0 kW
zakres temperatury dla zakresu temperatury dla granic:
15/+4,3
15/+27

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		Data: 05.12.2018
Branża: SANITARNA		Skala: 1:100
Temat: RZUT PIETRA - INSTALACJA KLIMATYZACJI		Rys.: S2
Nazwa: Budowa budynków wchodzących w skład ośrodka edukacji historyczno-przyrodniczej "Wilczy Szaniec" Nadleśnictwo Strokowa		
Adres: Gierłoż 5, 11-400 Kętrzyn, dz. nr 3052/9 i 3052/11,		
Inwestycje: TERYT 280803.2.0006		
Wykonad: Branża: Inię i nozwisko, uprawnienia budowlane:		Podpis:
Projektant Sanitarna mgr inż. Daniel Wiśniewski		
do proj. bez ograniczeń w spec. sanitarnej Upr.: KUP/0152/PWOS/13		
Sprawdzający Sanitarna mgr inż. Sebastian Gwamy		
do proj. bez ograniczeń w spec. sanitarnej Upr.: POM/0287/PBS/15		