



"EKO-REGION" sp. z o.o.

97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18

tel. (+48) 44 633-08-15 fax (+48) 44 633-08-19

www.eko-region.pl

e-mail: sekretariat@eko-region.pl

NIP 769-19-17-979, nr BDO 000023260

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000005790. Wysokość kapitału zakładowego 80 611 600,00 zł

Bełchatów, dnia 24.05.2023 r.

L.dz.....874...../2023

Znak sprawy: Przebudowa systemu zbierania i odprowadzania ścieków wraz z budową podziemnego zbiornika bezodpływowego/ 2023

"EKO-REGION" sp. z o. o. z/s w Bełchatowie przy ulicy Bawełnianej 18, w związku z wpływem zapytań dotyczących przedmiotowego przetargu, odpowiada:

Pytania z dnia 19.05.2023 r.

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę kształtu zbiornika prefabrykowanego, żelbetowego przy zachowaniu jego pojemności użytkowej $V=180\text{ m}^3$ oraz innych parametrów zgodnie z opisem technicznym?

Odpowiedź:

Dopuszcza się zmianę kształtu zbiornika prefabrykowanego zachowując jego parametry pojemności użytkowej/czynnej $V=180\text{ m}^3$ oraz zachowując pozostałe parametry zawarte w opisie technicznym - budowlanym i projekcie technicznym - wykonawczym konstrukcji. Zachowanie w/w parametrów jest konieczne z uwagi na posadowienie zbiornika, przyjętą III kategorię geotechniczną i skomplikowane warunki gruntowe.

Pytanie 2:

Jakiego typu nawierzchnia ma być wykonana w miejscu posadowienia zbiornika oraz separatora substancji ropopochodnych?

Odpowiedź:

W miejscu posadowienia zbiornika oraz separatora substancji ropopochodnych przewiduje się odtworzenie nawierzchni asfaltowej. W miejscu wymiany nawierzchni w rejonie zbiornika wymagany jest wykonanie nawierzchni bitumicznej.

Wymiana nawierzchni na wjeździe do zakładu – odtworzenie progu zwalniającego z kostki brukowej, pozostały obszar z betonu.

Plac manewrowy w rejonie boksów na odpady – wymiana na nawierzchnię betonową.

Dla wszystkich rodzajów nawierzchni przyjmuje się nawierzchnię o konstrukcji odpowiedniej dla klasy ruchu minimum KR4 (przykład str. 14-15 opisu technicznego).

Pytanie 3:

Czy elementy z rozbiórek istniejących betonowych kanałów deszczowych mają być zutylizowane czy przekazane Zamawiającemu?

Odpowiedź:

Zgodnie z wytycznymi załącznika nr 2 do umowy (opis przedmiotu zamówienia), pkt 3 ppkt 11 i 12, Wykonawca zobowiązany jest do:

- wywiezienia poza teren Zamawiającego ziemi i wszelkich pozostałości, w tym gruzu pochodzących z wykopów (Zamawiający nie zapewnia miejsca do gromadzenia ziemi i wszelkich pozostałości pochodzących z wykopów).
- pozostawienia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie Zakładu Instalacji "EKO-REGION" sp. z o. o. w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16 płyt drogowych (z miejsc przeznaczonych do wymiany), które będą nadawać się do ponownego użytku. Wykonawca określi z Zamawiającym, które płyty drogowe pozostawi na terenie Zamawiającego.

Pytanie z dnia 23.05.2023 r.

Pytanie 1:


Czy zamawiający dopuszcza zmianę rury PVC (rury kanalizacyjne ułożone na powierzchni terenu) na rury izolowane PP łączone metodą zgrzewania o przekrojach wewnętrznych zgodnych z projektem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę rur kanalizacyjnych PVC ułożonych na powierzchni terenu na rury izolowane PP łączone metodą zgrzewania o przekrojach wewnętrznych, zgodnych z projektem.

Z poważaniem

PROKURENT



Anna Zerowska