



Wrocław, 26 września 2022 r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na czyszczenie i dezynfekcję kanałów układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w tym ZBO
znak sprawy: **4 WSzKzP.SZP.2612.66.2022**

**MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) – dalej Pzp, informuje, że modyfikuje następujące załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1) **Załącznik nr 2A** – Wykaz filtrów absolutnych, wydatki nawiew/wyciąg

w pozycji 14 wykreśla się:

Filtry absolutne

wymiary: 469x469 mm, Typ NF- V3/BP/T/A4/0/0/0/0. Clima Tech. szt.: 3

wymiary: 357x357 mm, Typ; NF- V2/BP/C/A4/0/0/0/0.Clima Tech. szt.: 1

a wpisuje się:

Filtry absolutne

wymiary: 305x305x80 mm, Typ FA-13/50, Klasa H13, 250 [m³/h], szt.: 4

Załącznik po modyfikacji dostępny do pobrania poniżej.

Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców od dnia publikacji na stronie postępowania.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty w przedmiotowym postępowaniu.

/-/ z up. KOMENDANTA

Piotr Strąg – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych