

Pytanie 04.08.2023 Gmina Lubasz

Postępowanie: RG.V.271.6.2023 Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i Miłkowie

PYTANIE 1

Czy Zamawiający dopuści nawierzchnię poliuretanową typu natrysk zgodną z normą PN-EN 14877: 2014 i z wytycznymi World Athletics oraz posiadającą wszystkie wymagane dokumenty wskazane w Odpowiedź na zapytanie z 31.07.2023 r. i poniższe parametry, różniące się nieznacznie od wskazanych, tj.:

Całkowita grubość systemu min. 13mm

Grubość warstwy wierzchniej (natrysk) min. 2mm

Grubość warstwy spodniej (SBR) min. 11mm

Redukcja siły w temp. 23°C 40% (lepsz niż wymagana)

Wytrzymałość na rozciąganie (średnia) 0.60MPa

Wydłużenie przy zerwaniu 57% (lepsz niż wymagana)

Współczynnik tarcia 52 (zgodne z normą >47)

Dokumenty:

- 1) Aktualny kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację WA (dawniej IAAF) potwierdzający wartości parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate);
- 2) Aktualny certyfikat WA/IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię.
- 3) Certyfikat WA/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego;
- 4) Karta techniczna potwierdzona przez producenta;
- 5) Aktualny Atest Higieniczny lub dokument równoważny;
- 6) Badanie na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni;
- 7) Badanie na bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni zgodnie z normą DIN 18035-6:2014-12 lub nowszą
- 8) Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;
- 9) Próbkę oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

Odpowiedź na pytanie

Pytanie 1 – Sprawa dopuszczenia nawierzchni sportowej

Dopuszcza się inne parametry szczegółowe nawierzchni, przypadku gdy są one lepsze od podanych przez zamawiającego.

Parametry te muszą być z normą PN-EN 14877: 2014 i z wytycznymi World Athletics.

Wykaz wymaganych dokumentów pozostaje bez zmian w stosunku do określonego wcześniej, tj.:

- 1) Aktualny kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację WA (dawniej IAAF) potwierdzający wartości parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate);
- 2) Aktualny certyfikat WA/IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię.
- 3) Certyfikat WA/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego;
- 4) Karta techniczna potwierdzona przez producenta;
- 5) Aktualny Atest Higieniczny lub dokument równoważny;
- 6) Badanie na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni;
- 7) Badanie na bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni zgodnie z normą DIN 18035-6:2014-12 lub nowszą
- 8) Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;
- 9) Próbką oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.