

Grudziądz, dnia 10 maja 2021 roku

PN/04/21

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w przedmiocie: „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wraz z systemem sterowania budynkiem oraz niezbędnym do tego systemu sprzętem teleinformatycznym wraz z wyposażeniem multimedialnym i stałą zabudową meblową i zagospodarowaniem terenu”.

Pytanie

- w jakim kolorze mamy wycenić stolarkę - numer z palety RAL lub producent farby i numer proszku
- co oznacza litera "C" w zestawieniu stolarki w kolumnie odporność ogniowa
- stosując kratki wentylacyjne w drzwiach zewnętrznych nie uzyskamy wskazanego współczynnika U
- w drzwiach aluminiowych profilowych p-poż nie ma drzwi antywłamaniowych w klasie RC3
- występuje wyłącznie atest antywłamaniowy RC2 na drzwi jednoskrzydłowe przeszklone p-poż.

Odpowiedź

- kolory referencyjne określono w dokumentacji projektowej - rys. A18 i A19;
- symbol "C" oznacza samozamykacz;
- podany współczynnik U należy uzyskać dla drzwi bez kratki kompensacyjnej;
- dopuszcza się obniżenie wymogu klasy antywłamaniowości dla aluminiowych drzwi przeszklonych, pożarowych.