

ZP/09/2024

Wyjaśnienia nr 7 do treści specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”)

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa budynku biurowego”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320) Zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia treści SWZ w odpowiedzi na zapytania Wykonawców. Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Pytanie nr 1:

1. Czy urządzenie sanitarne białego montażu WC i pisuary należy wycenić jako standardowe czy powieszane na stelażach z armaturą spłukującą?
2. Czy należy wycenić umywalki standardowe czy nablatowe jak pokazano w dokumentacji projektowej Wnętrza-Umeblowania?
3. Czy do wyceny należy uwzględnić wyposażenie toalet typu dozowniki mydła, podajniki papieru, suszarki do rąk, szczotki WC, uchwyty na papier toaletowy, lustra itp.?
4. Jak należy wycenić baterie czasowe czy standardowe?

Odpowiedź na pytanie:

1. Na stelażach z armaturą spłukującą.
2. Nablatowe jak pokazano w dokumentacji projektowej Wnętrza-Umeblowania.
3. Należy uwzględnić wyposażenie toalet typu dozowniki mydła, podajniki papieru, suszarki do rąk, szczotki WC, uchwyty na papier toaletowy, lustra itp.
4. Należy wycenić baterie standardowe.