

Znak sprawy: ZOZ.V.010/DZP/01/PU/21

Sucha Beskidzka dnia 14.01.2021r

Dotyczy: **Dostawa zasilacza awaryjnego UPS – Projekt nr RPMP.09.02.01-12-0106/20, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 9. Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19- „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny 2”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.**

Dyrekcja zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania;

1) Czy dopuszczą Państwo zasilacz który ma możliwość podłączenia do 4 dodatkowych modułów bateryjnych po 20 sztuk 9Ah-12V każdy zamiast 8 modułów? Jeden moduł bateryjny zajmuje 3U w szafie RACK. Zasilacz 2U.

Odp. - Zamawiający dopuszcza mniejsza ilość zewnętrznych modułów bateryjnych, tylko w przypadku gdy zostanie spełniony warunek czasu podtrzymania na poziomie 59 minut przy 100% obciążeniu UPS,a

2) Czy dopuszczą Państwo zasilacz który ma regulowane napięcie znamionowe wyjściowe w zakresie: 208V/220V/230V/240V?

Odp. Zamawiający dopuszcza zasilacz który ma regulowane napięcie znamionowe w zakresie 208V/220V/230V/240V

3) Czy dopuszczą Państwo zasilacz bez standardu Energy Star, C-TIK i UL ale spełniający wszelkie normy energetyczne i dyrektywy oraz posiadający certyfikat CE?

Odp. Zamawiający utrzymuje zapisy co do standardu Energy Star, jako konieczne potwierdzenie wysokiej sprawności UPS,a. W przypadku pozostałych wyżej wymienionych rezygnujemy z wymagania.

4) Czy dopuszczą Państwo wykreślenie w załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie 40 dotyczącym katy SNMP zapisów: o tymczasowych hasłach użytkownika, protokołach MQTT/RNDIS/LDAP/NVD/SSH/PKI, szyfrowaniu pakietów TLS 1,2 oraz certyfikatów UL2900-1 i 2900-2?

Odp NIE. Zamawiający utrzymuje zapisy ponieważ pytanie dotyczy kwestii cyberbezpieczeństwa.

5) Czy dopuszczą Państwo wykreślenie w załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie 40 dotyczącym oprogramowania punktów: Citrix XEN 6.0 oraz Vmware?

Odp. Zamawiający utrzymuje zapisy dla środowiska Vmware - ponieważ jest przez niego wykorzystywane, zgadzamy się na wykreślenie Citrix XEN 6.0.

Z poważaniem

Znak Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
Sucha Beskidzkiej
P. Szczęśny
P. Szczęśny

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sabina Steczek

dm