

Spółdzielnia Łabiszynek
Łabiszynek
62-200 Gniezno

POLTECH

Krzysztof Kanoniczak
Ul. Surowieckiego 42
62-200 Gniezno

WARUNKI TECHNICZNE

budowy sieci wodociągowej

Lokalizacja przedsięwzięcia: Województwo wielkopolskie, Gmina Gniezno, Miejscowość Lulkowo, działka nr 277/7.

1. Włączenie projektowanej sieci wodociągowej należy dokonać do istniejącej sieci wodociągowej w miejscu uzgodnionym z Konserwatorem sieci.
2. Sieć należy zaprojektować i wykonać z rur PVC 110 mm z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz z Zarządzeniem nr 60 Ministerstwa Budownictwa Przemysłu Materiałów Budowlanych.
3. Włączenia w istniejącą sieć wykonać za pomocą trójnika żeliwnego i kółnierzowego oraz dwóch zasuw odcinających.
4. Na końcówce wodociągu należy zamontować hydrant z zabudowaną zasuwą – zgodnie z wytycznymi branżowymi.
5. Przed przystąpieniem do budowy sieci wodociągowej Inwestor powinien uzyskać pozwolenie na budowę z właściwego organu administracji państwowej, jeżeli jest to konieczne.



POLTECH

**Krzysztof Kanonczak
ul. Surowieckiego 42,
62-200 Gnieszno**

W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 07.11.2022 r., w sprawie uzgodnienia lokalizacji trasy projektowanej sieci wodociągowej w działce numer 277/7, obręb Łukowo informuję, iż działka nie jest własnością Gminy Gnieszno.

Wójt Gminy Gnieszno

Wójt Gminy Gnieszno
Maria Supicka

Urządzenia:

1. Adresat
2. aa. (Sprawę prowadzi Przemysław Lewandowski, pok. 19, tel. 61 424 57 57)

Urząd Gminy Gnieszno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gnieszno
Tel: 61 424 57 50 Fax: 61 424 57 51

e-mail: sekretariat@urzadgminy.gnieszno.pl www.urzadgminy.gnieszno.pl