



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.

ul. Szamoty 42 B

07-100 Węgrów

tel. (25) 792 30 24; 792 31 65
email: sekretariat@pwikwegrow.pl
www.pwikwegrow.pl

NIP 824 000 31 66
Regon 710055543
KRS: 0000096062
Kapitał zakładowy spółki: 18.440.000

L.dz 352/2020

Węgrów ,dnia 01.09.2020r.

**SPZOZ w Węgrowie
Ul. Kościuszki 15
07-100 Węgrów**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Węgrowie w odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków zaopatrzenia w wodę dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL) na terenie Szpitala Powiatowego w Węgrowie przy ul. Kościuszki dz. nr 2216, podaje następujące warunki techniczne:

1. Zaprojektować sieć wodociągową z włączeniem do istniejącego wodociągu PE 160 mm, na terenie Szpitala Powiatowego w Węgrowie.
2. Rurociąg wykonać z rur PEHD 100 SDR 17 PN10 DN 160 zgrzewanych elektrooporowo lub doczołowo zgodnie z wymogami PN-EN 1452.
3. Włączenie za pomocą trójnika DN 150/150 oraz zasuwy odcinającej DN 150 w stronę projektowanej odnogi i zabezpieczonej i oznaczonej w terenie zgodnie z Polską Normą PN-86-B-09700.
4. Ułożenie rurociągu na głębokości 1,7 mierzac od powierzchni terenu.
5. Skrzyżowania wodociągu z innym uzbrojeniem i przejścia poprzeczne pod drogami ułożyć w rurach osłonowych.
6. Zastosowana armatura przyłączeniowa winna być wykonana z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem z powłoką EPDM, malowana farbą epoksydową. Obudowy do zasuw przyłączeniowych teleskopowe z podwójnym zamknięciem na zasuwie za pomocą przetyczki i zatrzasku. Skrzynka do zasuw typu PA lub PE z wtopioną wkładką metalową (duże).
7. Na trasie przewodów wodociągowych umieścić w wykopie taśmę oznacznikową z wkładką metalową.
8. Przejście siecią wodociągową przez działki innych właścicieli wymaga ich zgody.
9. Projektowaną trasę sieci zaopiniować w Zespole do Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Starostwa Powiatowego w Węgrowie.
10. Na wejście z robotami w pas drogowy oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi należy uzyskać wymagane pozwolenia w formie decyzji od właściciela drogi.
11. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy, oraz jej bezpośrednim sąsiedztwie, w zakresie w jaki prowadzone roboty mogą mieć na nie wpływ.
12. Wykonanie sieci wodociągowej pod nadzorem PWiK Sp. z o.o. w Węgrowie lub osoby posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalizacji.
13. Opracowaną dokumentację techniczną po uzyskaniu pozwoleń należy zgłosić się do PWiK w Węgrowie, w celu uzgodnienia wykonania robót.
14. Obowiązkiem ubiegającego się o podłączenie jest wykonanie na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych podłączeń oraz przywrócić nawierzchnie drogi do stanu pierwotnego.

Przygotował:
Marcin Makowski
Tel. 025 792 30 24 w 44

DYREKTOR
Inger Ingelek Stosio



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
ul. Szamoty 42 B
07-100 Węgrów

tel. (25) 792 30 24; 792 31 65
email: sekretariat@pwikwegrow.pl
www.pwikwegrow.pl

NIP 824 000 31 66
Regon 710055543
KRS: 0000096062
Kapitał zakładowy spółki: 18.440.000

L.dz **351**/2020

Węgrów, dnia 01.09.2020r.

SPZOZ w Węgrowie
Ul. Kościuszki 15
07-100 Węgrów

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Węgrowie w odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków odprowadzenia ścieków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL) na terenie Szpitala Powiatowego w Węgrowie przy ul. Kościuszki dz. nr 2216, podaje następujące warunki techniczne:

1. Sieć kanalizacyjną zaprojektować w systemie grawitacyjnym z włączeniem do istniejącej studni rewizyjnej o rzędnych ^{134,64}_{132,68}.
2. Projektowany kanał wykonać z rur PCV-U SN8 DN 200 ze ścianką litą zgodnie z PN-EN 1401-1 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych”
3. Na trasie kanału przewidzieć studzienki rewizyjne włączowe z tworzywa sztucznego DN 1000 mm na załamaniach, rozgałęzieniach i na końcu głównego kanału sanitarnego oraz studzienki inspekcyjne DN 425 na odcinkach prostych.
4. Skrzyżowania sieci z innym uzbrojeniem i przejścia poprzeczne pod drogami ułożyć w rurach osłonowych.
5. Przejście sieciami przez działki innych właścicieli wymaga ich zgody.
6. Projektowaną trasę zaopiniować w Zespole do Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Starostwa Powiatowego w Węgrowie.
7. Opracowaną dokumentację techniczną należy uzgodnić z PWiK w Węgrowie.
8. Na wejście z robotami w pas drogowy oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi należy uzyskać wymagane pozwolenia w formie decyzji od właściciela drogi.
9. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy, oraz jej bezpośrednim sąsiedztwie, w zakresie w jaki prowadzone roboty mogą mieć na nie wpływ.
10. Po uzyskaniu pozwoleń należy zgłosić się do PWiK w Węgrowie, w celu uzgodnienia wykonania robót.
11. Obowiązkiem ubiegającego się o podłączenie jest wykonanie na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych podłączeń oraz przywrócić nawierzchnie drogi do stanu pierwotnego.

Przygotował:
Marcin Makowski
Tel. 025 792 30 24 w 44

DYREKTOR

mgr Jacek Stosio