

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4
NIP 5260001312 REGON: 000860582

Warszawa, dnia 31.10.2023 r.



Sygn. ZN.26.1.13.2023

Do wszystkich zainteresowanych zamówieniem pn. Dostawa i uruchomienie dwóch fabrycznie nowych central wentylacyjnych

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej:

Pytanie 1

Jaki kabel elektryczny zasila istniejący nawilżacz parowy o wydajności pary 40kg/h? Jakie jest zabezpieczenie na tym kablu?

Odpowiedź

Kabel 5x10mm², zabezpieczenie B50.

Pytanie 2

Jaki kabel elektryczny zasila nagrzewnicę elektryczną w istniejącej szafie klimatyzacji precyzyjnej? Jakie jest zabezpieczenie na tym kablu?

Odpowiedź

Kabel 4mm², zabezpieczenie KTA3-20.

Pytanie 3

Jaki przepływ powietrza wentylacyjnego ogrzewa istniejąca nagrzewnica elektryczna? Może posiadają Państwo informację jaka jest moc istniejącej nagrzewnicy elektrycznej zainstalowanej w istniejącej szafie klimatyzacji precyzyjnej?

Odpowiedź

Przepływ ogrzewanego powietrza 7270m³/h. Nagrzewnica 12kW.