



Szczecin dn. 08.04.2020 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Zamówienia sektorowego pn. „**Modernizacja instalacji ozonowania w ZPW Miedwie**”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie zgodnie z Rozdziałem III pkt 10 ppkt 2 SIWZ dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:

1. W Rozdziale III pkt 6 ppkt 1. 1) lit a) SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„ a) wykonał należycie w okresie ostatnich **pięciu** lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **minimum 1 robotę** polegającą na dostawie i montażu kompletnej instalacji do **ozonowania o wydajności wytwarzania ozonu z tlenu w ilościach minimum 6000 g/h**
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości”

2. Pkt 4 załącznika nr 1 do siwz (Oferta warunków wykonania zamówienia) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty na okres **miesiący** licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.”

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do siwz stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji.

3. § 14 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 6 do siwz) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na cały przedmiot umowy na okres **miesiący** licząc od daty, o której mowa w § 10 ust. 8.”

4. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

WICEPREZES ZARZĄDU
Patrycja Wolinska-Bartkiewicz

2020

Szczecin dn. 08.04.2020 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Zamówienia sektorowego pn. „**Modernizacja instalacji ozonowania w ZPW Miedwie**”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie zgodnie z Rozdziałem III pkt 10 ppkt 1 SIWZ przekazuje treść pytań i odpowiedzi, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu:

Pytanie 1:

- dotyczące treści Rozdziału III SIWZ pkt. 6 – Warunki udziału w postępowaniu.

Czy z uwagi na fakt, iż w ostatnich 5 latach w zasadzie nie wykonywano w Polsce w Zakładach Wodociągowych nowych instalacji ozonowych o wydajności 6000 g/h, Zamawiający, poza już wskazanym w SIWZ warunkiem technicznym rozszerzająco wyraża zgodę na wykazanie się doświadczeniem z dostawy i montażu instalacji ozonowania o wydajności 6000 g/h, wytworzonych z tlenu, zainstalowanej w aplikacji przemysłowej do uzdatniania wody lub innych mediów.

Odpowiedź 1:

Zamawiający dokona stosowanej modyfikacji siwz. W Rozdziale III pkt 6 ppkt 1. 1) lit a) SIWZ otrzyma nowe następujące brzmienie:

„ a) wykonał należycie w okresie ostatnich **pięciu** lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **minimum 1 robotę** polegającą na dostawie i montażu kompletnej instalacji do **ozonowania o wydajności wytwarzania ozonu z tlenu w ilościach minimum 6000 g/h**

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości”

Pytanie 2:

W pkt. 8 ust 2 SIWZ określono minimalny okres gwarancji i rękojmi na 36 miesięcy, natomiast w treści formularza oferty w pkt. 4 wpisano 60 miesięcy, proszę o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualnie poprawienie druku formularza ofertowego na 36 miesięcy lub wyrażenie zgody na samodzielną korektę tego formularza przez Wykonawcę, przy składaniu oferty.

Odpowiedź 2:

Zgodnie z treścią Rozdziału III pkt. 8. ppkt 2. SIWZ, wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi – **36 miesięcy** od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Wykonawca w ofercie warunków realizacji zamówienia może zaproponować dłuższy okres gwarancji i rękojmi określony w miesiącach.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona stosowanej modyfikacji załącznika nr 1 do siwz (Oferta warunków wykonania zamówienia).

Pkt 4 załącznika nr 1 do siwz otrzyma nowe następujące brzmienie:

„4. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty na okres
miesiący licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.”

Jednocześnie Zamawiający zmodyfikuje § 14 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 6 do siwz), który otrzyma brzmienie:

„1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na cały przedmiot umowy na okres
miesiący licząc od daty, o której mowa w § 10 ust. 8.”

Dyrektor
ds. Inwestycji i Rozwoju
Mariusz Patyk