

Oświęcim, 11 kwietnia 2019 roku

PYTANIA I WYJAŚNIENIA


Dotyczy: postępowania nr P-ZP/PN/8/2019 pn. „Inspekcja telewizyjna kanalizacji na terenie miasta Oświęcim – ul. Śniadeckiego, ul. Szpitalna, ul. Dąbrowskiego, ul. Bema, ul. Prusa, ul. Orzeszkowej”

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udziela odpowiedzi jak niżej.

Pytanie nr 1

Zwracamy się z pytaniem, czy w czasie wykonywania inspekcji kanalizacji dla danego etapu należy zakorkować kanał czy dopuszczalne jest kamerowanie na czynnym kanale przy napływie ścieków, a jeśli tak, to jaki jest przepływ ścieków.

Odpowiedź: Nie dopuszcza się kamerowania na czynnym kanale przy napływie ścieków. Wykonawca winien we własnym zakresie dokonać montażu korków w kanałach.

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Homa