



Skoki, dnia 15.12.2022 r.

Zamawiający:
Gmina Skoki
62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11
tel. 61 8925 800, fax. 61 8925 803
www.gmina-skoki.pl
e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl
NIP: 766-19-68-104, REGON: 572140583

ZP.271.23.2022

W Y K O N A W C Y

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
„Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki – Etap I: ZP.271.23.2022

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zmianami) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujące wyjaśnienia na otrzymane pytanie od Wykonawców:

PYTANIE :

1. Ścianki szczelne tracone. Wysokość ścianek wynosi 8m czy 14,6m, ponieważ z rysunku po zmierzeniu wynika, że ścianki mają wysokość 14,6m: a opis na rysunku jest H=8m. Proszę o odpowiedź.

Odpowiedź:

Wysokość ścianki traconej wynosi 14,6m.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

Sprawę prowadzi :

Adam Zdanowski

Tel. 61/89-25-804