



**KUJAWSKO-POMORSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Prosta 32, 87-100 Toruń**

Toruń, dnia 05 października 2022 r.

WZ.52840.396.2022.2.EP

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.); § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r., Nr 109 poz. 719 ze zm.) **Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej**

po rozpatrzeniu

wniosku Pana Krzysztofa Lisewskiego reprezentującego Pracownię Projektową PRO KOR Krzysztof Lisewski ul. Polna 7b lok. 17, (87-100) Toruń, występującego w imieniu Gminy Chełmża z dnia 22 września 2022 r. oraz Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku zlokalizowanego na dz. nr 120/11 i 120/19 obr. 0020 w m. Pluskowęsy, gmina Chełmża, w związku z przebudową segmentów A, B i C na Klub Seniora, opracowanej przez rzeczoznawców budowlanego Pana Wiesława Dokowskiego (nr upr. 325/96) i ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Dariusza Nędzusiaka (nr upr. 667/2017), w związku z niespełnieniem w ww. obiekcie wymagań przepisów przeciwpożarowych, ze względu na:

- usytuowanie części hydrantów wewnętrznych 25 z wężem półsztywnym na wysokości ok. 1,70 m od poziomu podłogi;
- występowanie hydrantów wewnętrznych 25 z wężem płasko składanym w pomieszczeniu sali gimnastycznej i przy wejściu do tego pomieszczenia;
- brak zasięgu wewnętrznej sieci hydrantowej na pomieszczenia w piwnicy oraz na pomieszczenia znajdujące się na pierwszym piętrze budynku;

postanawia

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż określają to wymagania przepisów: § 18 ust. 1 pkt 1, § 20 ust. 3 i § 21 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a mianowicie poprzez wdrożenie w przedmiotowym obiekcie rozwiązań zamiennych zaproponowanych w ekspertyzie technicznej, w postaci zapewnienia zwiększonej ilości gaśnic, w ilości 2 kg (lub 3 dm³) na każde 50 m² chronionej powierzchni w strefie poza zasięgiem hydrantów wewnętrznych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) odstępuje się od uzasadnienia, gdyż niniejsze postanowienie uwzględnia w całości żądanie strony.

Przedmiotowe stanowisko tutejszego Organu wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż określają

to wymagania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej wyłącznie dla przypadków w nim wymienionych.

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej opracowana dla obiektu zlokalizowanego na dz. nr 120/11 i 120/19 obr. 0020 w Pluskowęsach, gmina Chełmża opracowana we wrześniu 2022 r. stanowi integralną część niniejszego postanowienia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia na podstawie art. 141 § 2, art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) dalej k.p.a. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione (art. 143 k.p.a.). W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia tuż. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne (art. 127a, w związku z art. 144 k.p.a.).

Załącznik:

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku na dz. nr 120/11 i 120/19 obr. 0020 w Pluskowęsach, gmina Chełmża.



z up.

st. bryg. inż. Robert Wiśniewski
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP

Otrzymują:

1. Gmina Chełmża
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

reprezentowana przez:

Pan Krzysztof Lisewski
ul. Polna 7B lok. 17
87-100 Toruń
(za potwierdzeniem odbioru)

2. aa

Do wiadomości:

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Toruniu
ul. Legionów 70/76
87- 100 Toruń

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na potrzeby uzgodnienia wniosku o wyrażenie zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych w zakresie nie pogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej w trybie postanowienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Toruniu, ul. Prosta 32.
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl
3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w związku z przeprowadzeniem uzgodnienia w trybie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zgodnie z art. 6 lit. c RODO.
4. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej oraz strony postępowania.
5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat liczone od dnia 1 stycznia następnego roku.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku z prowadzonym uzgodnieniem wniosku o wyrażenie zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych. Jest Pani(-) zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia w/w uzgodnienia.
9. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.