

Do uczestników postępowania**Dotyczy: postępowania EZP/3/2023 na „Zakup materiałów budowlanych”.**

Informuję, że w dniach 11.01.2023 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Mam wątpliwość do pozycji 243 , indeks 179078 płyta kanałowa żelbet , podwójnie zbrojona 185x100x8. Nie jest fizycznie realne zrobienie płyty podwójnie zbrojonej o grubości 8cm. Płyta w tym wymiarze powinna mieć grubość 18cm. Czy jest możliwość edycji indeksu ?

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował dokumentację postępowania poprzez zmianę wymiarów w pozycji **243** w tabeli dla **Pakietu nr 1**: w pkt. 3.2.1. SWZ, w pkt. 1 Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ), w § 2 Wzoru Umowy (załącznik nr 2 do SWZ) oraz w Tabeli z zestawieniem wyrobów w arkuszu kalkulacyjnym Excel w następujący sposób:

Pakiet nr 1:

Lp.	Indeks towaru	Nazwa towaru	J.m.	Szacowana ilość
243	179078	PŁYTA KANAŁOWA, ŻELBETOWA, PODWÓJNIE ZBROJONA, BETON B 25, WYMIARY: modyfikacja z dnia 12.01.2023 r.: 185 X 100 X 8 CM 185 X 100 X 18 CM	szt.	1

W związku z powyższym zmodyfikowano następujące dokumenty postępowania:

- 1) **SWZ:**
- 2) Załącznik nr 1 do SWZ – **Formularz ofertowy,**
- 3) Załącznik nr 2 do SWZ – **Wzór umowy,**
- 4) Załącznik nr 3 do SWZ – **Tabela z zestawieniem wyrobów w arkuszu kalkulacyjnym Excel.**

Z poważaniem