

ZP.240.62.2022

Poznań, dnia 19 września 2022 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) pn. Wykonanie modernizacji toalet w budynku obsługi Toru Regatowego Malta, ul. Wiankowa w Poznaniu.

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zmiany armatury sanitarnej i wyposażenia poprzez zastosowanie produktów polskich producentów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie armatury i wyposażenia polskich producentów pod warunkiem zachowania tych samych parametrów technicznych urządzeń tj. wymiary, kształty, materiał.

2. Prosimy o wskazanie parametrów technicznych oraz zakresów wymiarów grzejnika w celu sprecyzowania parametrów rozwiązania równoważnego.

Odpowiedź: Parametry techniczne grzejników:

- grzejnik pionowy w kolorze szary z płaska powierzchnia frontową,
- podłączenia dolne środkowe z zaworem termostatycznym,
- grzejnik typu C22 o mocy min. 450 W przy parametrach 55/45/20,
- wymiary grzejnika - szerokość min 40cm, wysokość uzależniona od mocy grzejnika.

/-/ Łukasz Miadziółko

Dyrektor