

Legnica, dnia 24 czerwca 2024 r.

NO-371-10-2/24

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania pn.: Rozbiórka 3 szt. nieużytkowanych budynków mieszkalnych przy ul. Kwiatowej 16/18, 22/24, 26/26AB.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy jest swobodny dojazd sprzętem ciężkim?

Odpowiedź:

Tak. Nie ma żadnych ograniczeń powodujących brak dojazdu do terenu robót rozbiórkowych. Działki, na których są posadowione nieruchomości są na tyle duże, że można swobodnie wjechać i wyjechać sprzętem ciężkim z terenu rozbiórki.

Pytanie nr 2

Czy budynek jest ocieplony? Wełną np.? jaka ilość?

Odpowiedź:

Nie. Nie jest ocieplony żadnym materiałem izolacyjnym.

Pytanie nr 3

Co znajduje się w budynku? śmieci? jaka ilość?

Odpowiedź:

Tak. W budynkach mieszkalnych przeznaczonych do rozbiórki mogą znajdować się meble typu kanapa, szafa czy też drobne śmieci w znikomej ilości.

Pytanie nr 4

Czy trzeba zająć pas drogowy? Czy wymagany jest projekt zajęcia pasa drogowego?

Odpowiedź:

Nie ma konieczności zajmowania pasa drogowego.

Pytanie nr 5

Czy kubatura 2840 m³ dotyczy wszystkich trzech budynków, czy jednego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że każdy z budynków mieszkalnych przeznaczony do rozbiórki posiada kubaturę 2842 m³.


Informacja na temat kubatury budynków widnieje w projekcie architektoniczno-budowlanym stanowiącym załącznik nr 1 a do SWZ oraz została zawarta przez Zamawiającego w Rozdziale III ust. 1 SWZ.

Pytanie nr 6

Czy trzeba wykonać mapę powykonawczą geodezyjną?

Odpowiedź:

Tak. Zgodnie z Rozdziałem III ust. 3 SWZ Wykonawca zamówienia zobowiązany jest opracować geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zrealizowanych prac wraz ze złożeniem wniosku w urządzie katastralnym o wpisie zmian w ewidencji gruntów i budynków. Mapa z naniesionymi zmianami musi być przekazana Zamawiającemu niezwłocznie po dokonaniu zmiany.



DYREKTOR

Janusz Hawryluk