



Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Jastrzębie-Zdrój, dn. 16.06.2021 r.

BZP.271.20.2021

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „**Modernizacja ul. 3 Maja**”

Do treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynęły zapytania od Wykonawcy – **zestaw pytań nr 1** (treść zapytań poniżej). Działając w myśl art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), informuję:

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1:

Projektowane postanowienia umowne § 8 ust. 19

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu tj. „*Spełnienie powyższych warunków daje Zamawiającemu podstawę do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż pierwsza faktura za część realizacji zadania nie może przekroczyć 10% wartości umowy*” z uwagi na krótki termin realizacji zadania.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu, jednakże dokonuje jego modyfikacji. Niniejszy zapis otrzymuje brzmienie: „*Spełnienie powyższych warunków daje Zamawiającemu podstawę do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż pierwsza faktura za część realizacji zadania nie może przekroczyć 50% wartości umowy*”.

Pytanie nr 2:

Projektowane postanowienia umowne § 18 ust. 3.2.

Czy Zamawiający posiada informację o realizowanych lub planowanych inwestycjach mogących kolidować z niniejszym zadaniem?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Obecnie realizowana jest inwestycja dot. przebudowy i rozbudowy ulicy Wolności.

Pytanie nr 3:

Prosimy o podanie KR drogi.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Kategoria ruchu drogowego modernizowanej drogi: KR 3.

Pytanie nr 4:

Prosimy o podanie parametru wytrzymałości na rozciąganie geosiatki.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Email: bzp@um.jastrzebie.pl | Telefon: +48 32 47 85 133
al. Józefa Piłsudskiego 60 | 44-335 Jastrzębie-Zdrój | Polska

W trosce o środowisko naturalne używamy papieru pochodzącego z recyklingu.

Wytrzymałość geosiatki na rozciąganie wynosi:
- w kierunku wzdłużnym – minimum 100 kN/m
- w kierunku poprzecznym – minimum 100 kN/m

Korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) informuje, iż Zamawiający modyfikuje treść:

1. Rozdziału 17 pkt 1 - „Sposób oraz termin składania ofert”, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy nie później niż **do dnia 23.06.2021 r., do godz. 10:00.**”

2. Rozdziału 18 pkt 1 - „Termin otwarcia ofert”, który otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 23.06.2021 r. o godz. 11:00.**”

3. Rozdziału 19 pkt 1 - „Termin związania ofertą”, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest **związany ofertą do dnia 22.07.2021 r.**”

4. § 8 ust. 19 załącznika nr 9 do SWZ, tj. projektowanych postanowień umownych, który otrzymuje brzmienie:

„Spełnienie powyższych warunków daje Zamawiającemu podstawę do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż pierwsza faktura za część realizacji zadania nie może przekroczyć 50% wartości umowy”.

Ponadto, korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 286 ust. 3 w związku z art. 271 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) informuję, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

- termin składania ofert: **23.06.2021 r. do godz. 10.00,**
- termin otwarcia ofert: **23.06.2021 r. godz. 11:00.**
- termin związania ofertą: **do dnia 22.07.2021 r.**

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Rozdzielnik:

Strona postępowania na Platformie zakupowej

Kopia:

BZP a/a