

Grudziądz, dnia 13.08.2024 r.

WIR.271.40.2024

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robot budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i termomodernizacja budynku Ośrodka w celu dostosowania pomieszczeń ZPER do wymogów przepisów ppoż.”.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.*) w odpowiedzi na zapytanie, informuję:

Pytanie:

Czy przy dociepleniu budynku niższego (m.in. jadalnia) określona specyfikacją grubość styropianu nie spowoduje konieczności ingerencji w pokrycie dachowe (poszerzenie obróbek blacharskich)?

Odpowiedź:

Ocieplenie należy wykonać ze styropianu gr 18 cm przy zapewnieniu współczynnika ściany zew. U (max) = 0,20 W/m²K. Docieplenie ścian spowoduje konieczność wykonania nowych obróbek blacharskich dachu oraz nowych parapetów. Należy w ofercie uwzględnić wszystkie prace konieczne dla kompleksowej realizacji zadania oraz wynikające z właściwej technologii robót budowlanych. Należy wycenić wymianę rynien i rur spustowych wraz z pasami nadrynnowymi.

/-/ Prezydent Grudziądza