

Piaski, dnia 21.11.2023r.

IZP.271.08.2023

**DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn: „**Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy wiejskich szkołach podstawowych wraz z infrastrukturą rekreacyjną i drogową**”

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2023r., poz. 1605 ze zm., zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: (dotyczy część I) Proszę o potwierdzenie długości bieżni – zgodnie z częścią opisową projektu przewidziana jest bieżnia o długości 60m, zgodnie z częścią rysunkową i przedmiarem – 50 m

Odpowiedź: Potwierdzam, dla boiska wielofunkcyjnego w Szelejewie Pierwszym, bieżnia ma długość 50m

Pytanie nr 2: W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym proszę o potwierdzenie, że zakres prac jest zgodny z załączonymi przedmiarami oraz kosztorysami ofertowymi

Odpowiedź: Potwierdzam, że zakres prac jest zgodny z załączonymi przedmiarami oraz kosztorysami ofertowymi

Pytanie nr 3: Dla części 2 Postępowania: Zgodnie z częścią opisową projektu ilość utwardzeń to 87,45 m². Tymczasem wg przedmiaru: poz. 1.1.14 – chodniki z kostki betonowej 69,16m², dział 1.10 – chodniki z kostki brukowej gr. 6cm – 107,13 plus kostki grubości 8cm na podbudowie betonowej – 351,58 m²

Odpowiedź: Utwardzenia należy wycenić wg. przedmiaru robót.

Pytanie nr 4: Podobnie dla części 1: według części opisowej 87,45 m², według przedmiaru 69,16 m² przy boisku (pozycja 1.1.14), w dziale 1.10.1 – dodatkowe 262,88 m².

Odpowiedź: Utwardzenia należy wycenić wg. przedmiaru robót.

Wójt Gminy Piaski

/ - / Wiesław Głapka

Otrzymują:

-adresat

-a/a