

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Remont pomieszczeń budynku szatniowo-magazynowego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Starym Bojanowie”.

Ilekroć w piśmie będzie użyte słowo „ustawa” dotyczyć ono będzie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do ww. postępowania w dniu 01.07.2022 r., wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W projekcie budowlanym w punkcie nr 4 jest zapis dotyczący montażu pompy ciepła. Czy należy wycenić pompę ciepła? Proszę o podanie wszelkich parametrów.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie należy wyceniać pompy ciepła. Zgodnie z pkt 5.2 projektu budowlanego: „Instalacja wody zimnej i ciepłej: Woda na potrzeby gospodarstwo – bytowe doprowadzona jest z istniejącej sieci wodociągowej. Źródłem ciepłej wody będą dwa bojlerki elektryczne o pojemności 140l każdy”. Jednocześnie: „Instalacja ogrzewania: W ramach opracowania przewiduje się wykonanie instalacji grzewczej elektrycznej. W pomieszczeniach sanitarnych podłogowe maty grzewcze o mocy około 150W/m², w pozostałych pomieszczeniach grzejniki elektryczne mocy około 100W/m²”.

Pytanie nr 2

Proszę o odpowiedź czy drzwi wewnętrzne mają być bezprzylgowe? Czy drzwi mają mieć zawiasy samopowrotne (stosowane przy drzwiach technicznych p.poż. np. firmy Hormann - wtedy jeden zawias jest samopowrotny)? Opis z projektu budowlanego str. nr 15.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 5.1 projekt budowlanego w zakresie stolarki drzwiowej przewiduje się: „Typy drzwi: Drzwi wewnętrzne w budynku, wymiary jak na rys. Istniejące drzwi do wymiany (80/200, 90/200, 120/200) – wymiary zweryfikować na miejscu.

Drzwi pełne bezprzylgowe. Ościeżnica opaskowa do mocowania na wykończone ściany. Skrzydło bez samozamykacza, na zawiasach samopowrotnych. Skrzydło łazienkowe wyposażone w wycięcie dla wentylacji dopasowane do kratki. Kratka systemowa aluminiowa. Wymagany minimalny łączny prześwit kratki 0,022m²".

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Powyższe odpowiedzi należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Z up. Burmistrza Śmigła
ZASTĘPCA BURMISTRZA
/-/ Marcin Jurga