

Rawa Mazowiecka, dnia 19.07.2024 r.

Zamawiający:

Miasto Rawa Mazowiecka

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

96-200 Rawa Mazowiecka

**Do wiadomości**

**- wszyscy uczestnicy postępowania**

**RPI.271.21.2024**

### **Wyjaśnienie (nr 1) treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) pn. **Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3 w Rawie Mazowieckiej.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

#### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę słupów z rur o średnicy 76,1 mm wykonanych ze stali nierdzewnej, na słupy z drewna drzew iglastych przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę dla urządzenia dla urządzenia wielofunkcyjnego OZ11. Na przedstawionej wizualizacji w projekcie budowlanym są widoczne słupy wykonane z drewna.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje o pomyłce jaka znalazła się w dokumentacji technicznej. Zamawiający wymaga by w stosunku do urządzenia wielofunkcyjnego OZ11 wykonać słupy z następujących materiałów: Słupy: Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnacji.

#### **Pytanie nr 2:**

Czy jest swobodny dojazd sprzętem budowlanym na teren realizacji przedmiotu umowy.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający informuje, że dostęp na teren realizacji przedmiotu umowy odbędzie się poprzez bramę wjazdową szerokości około 5,0 m. Wykonawca może (nie musi) ocenić swobodność dojazdu poprzez dokonanie wizji lokalnej.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dysponuje wszelkimi zgodami i pozwoleniami wynikającymi z obowiązujących przepisów na realizację przedmiotu umowy.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający dokonał skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, do których uprawniony organ architektoniczno – budowlany nie wniósł sprzeciwu.

**Pytanie nr 4:**

Czy załączony do SWZ przedmiar obejmuje wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy roboty.

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, Wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Uwzględnienie przedmiaru robót w dokumentacji, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, za które Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe, ma charakter wyłącznie pomocniczy.

**MIASTO RAWA MAZOWIECKA**  
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5  
96-200 Rawa Mazowiecka  
NIP 835 157 91 13  
REGON 750148638

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Piotr Irla*  
**mgr inż. Piotr Irla**