


<p>UNIwersytet Jagielloński DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków tel. +4812-663-39-03 e-mail: <a href="mailto:bzp@uj.edu.pl">bzp@uj.edu.pl</a> ; <a href="http://www.uj.edu.pl">www.uj.edu.pl</a> <a href="http://www.przetargi.uj.edu.pl">www.przetargi.uj.edu.pl</a></p>	
--	---

Kraków, dnia 4 lutego 2022 r.

**Do wszystkich potencjalnych Wykonawców**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, montażu i podpięcia szaf klimatyzacji precyzyjnej ze wstępną konfiguracją dla Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, ul. Prof. St. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków.

**Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SWZ**

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i odpowiedzi, wyjaśnień do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu prowadzonym na wyżej opisany zakres przedmiotowy:

**PYTANIE:**

Zasilacz UPS, opisany w SWZ jak poniżej (str. 17 SWZ), ma być jedno, czy trójfazowy?"

Zasilacz UPS: Wymagane dostarczenie ups'a o mocy co najmniej 10kVA. Wymagane dostarczenie baterii podtrzymującej pracę urządzeń o łącznej mocy 8kW przez minimum 14 minut".

**ODPOWIEDŹ nr 1:**

Zamawiający dopuści każdy zasilacz UPS spełniający parametry podane w specyfikacji warunków zamówienia.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do treści SWZ stanowią jej integralną część, terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

Z poważaniem

Anna Onderka