

ORIENTACJA



1 – HOTEL
2 – KUCHNIA, RESTAURACJA
3 – AULA
4 – CKJ

OZNACZENIA:

posadzka ±0.00 — rzędna od ±0,00 budynku

UWAGI OGÓLNE:

1. Instalację wentylacji K2 prowadzić nad poziomem antresoli
2. Lokalizację klimatyzatorów uzgodnić z architektem oraz dostawcą sufitów podwieszanych
3. Wyrzutnię dachową Wy3 posadowić na cokole
4. Wysokość cokołu wynosi 20cm od połaci dachu (wg projektu architektury)
5. Podstawę dachową domierzyć na montażu
6. Sufity podwieszane układać po montażu instalacji wentylacji i klimatyzacji
7. Instalację freonową prowadzić pod stropem
8. Otwór w dachu wentylatorni przystosować do rozstawu płyt dachowych

CSK - PRZEKRÓJ 3A - 3A - AULA

API PROJEKT,Biuro Architektoniczne
91-473 Łódź, ul.Akacjowa 10, Tel/Fax (0.42) 655 22 05

Inwestor: UNIWERSYTET ŁÓDZKI,Łódź,ul.Narutowicza 68

Inwestycja:
REMONT i PRZEBUDOWA BUDYNKÓW CSK i CKJ
ŁÓDŹ, ul.Kopcińskiego 16/18

Faza Oprac.	Data:	Tom/Teczka:	Projekt:
PROJ. WYKONAWCZY	11.2016	I / 6	Wentylacja,klimatyzacja i oddymianie

Nazwa rysunku:
CSK - PRZEKRÓJ 3A - 3A - AULA

Nr Umowy:	Projektował:	Współpracs:	Skala:	Nr rys:
388/25/2016	mgr inż. Barbara KRYSZKA NR UPR.41/97/WŁ	Lidia Kaczorowska Maria Kryszka Jerzy Pokorski Maciej Jurek Rafał Mikulaniec	1:50	W3.3
	Sprawdził: mgr inż. Ewa SZANIAWSKA NR UPR.112/96/WŁ			