

ORIENTACJA



1 – HOTEL
2 – KUCHNIA, RESTAURACJA
3 – AULA
4 – CKJ

OZNACZENIA:

WK 9.50 m — wierzch kanału; wartość mierzona względem +/-0.00 budynku do wierzchu kanału bez izolacji lub bez grubości płyty ognioodpornej

posadzka -2.84 — rzędna posadzki piwnicy = -2.84m lub wg oznaczeń na rysunku

UWAGI OGÓLNE:

1. Instalacje wentylacji prowadzić pod belkami
2. W prowadzeniu kanałów w płonie uwzględnić ewentualne przesunięcia otworów w stropach poszczególnych kondygnacji

OTWORY:

1. Dla każdego wymiaru kanału (a,b, lub d) należy dodać 100mm, (po 50mm z każdej strony).
2. W przypadku prostokątnych klap ppoż. należy dodać 120mm, (po 60mm z każdej strony).
3. W przypadku okrągłych klap ppoż. o średnicy >315mm należy dodać 70mm
4. W przypadku okrągłych klap ppoż. o średnicy <315 należy dodać 40mm

CSK - RZUT PIWNICY - HOTEL

API PROJEKT,Biuro Architektoniczne
91-473 Łódź, ul.Akacjowa 10, Tel/Fax (0.42) 655 22 05

Inwestor: UNIWERSYTET ŁÓDZKI.Łódz,ul.Narutowicza 68

Inwestycja: REMONT i PRZEBUDOWA BUDYNKÓW CSK i CKJ ŁÓDŹ, ul.Kopcińskiego 16/18

Faza Oprac:	Data:	Tom/Teczka:	Projekt:
PROJ. WYKONAWCZY	11.2016	I/6	Wentylacja,klimatyzacja i oddymianie

Nazwa rysunku: CSK - RZUT PIWNICY - HOTEL

Nr Umowy:	Projektant:	Współpraca:	Skala:	Nr rys:
188/25/2016	mgr inż. Barbara KRYSZKA NR UPR.41/97/WŁ	Lidia Kaczorowska Maria Kryszka Jerzy Pokorski Maciej Jurek Rafał Mikulaniec	1:50	W.1.1
	Sprawdził: mgr inż. Ewa SZANIAWSKA NR UPR.112/96/WŁ			