

CKJ - PRZEKRÓJ 4A - 4A

UWAGI OGÓLNE:

1. Centralę K5/R5 oraz agregaty AKL14 I AKL16 posadowić na podeście (wg projektukonstrukcji)
2. Wentylator WC5 oraz kanały prowadzone po dachu posadowić w systemie typu BIG FOOT
3. Wysokość posadowienia wentylatora W5 dostosować do wysokości istniejącego komina, wykonać odpowiednią obróbkę blacharską
4. Zastosować podstawy dachowe do wyjść kanałów przez dach
5. Podstawy dachowe posadowić na cokołach i domierzyć na montażu
6. Wysokość cokołów pod urządzenia wynosi 20cm od połaci dachu (wg projektu architektury)
7. Kanały prowadzone po dachu zaizolować
8. W prowadzeniu kanałów w pionie uwzględnić ewentualne przesunięcia otworów w stropach poszczególnych kondygnacji
9. W trakcie montażu kanałów wentylacyjnych i przewodów rurowych przeprowadzić ścisłą koordynację pomiędzy branżami, uwzględnić prowdzenie instalacji elektrycznych
10. Instalacje wentylacji prowadzić bezpośrednio pod stropem, zwłaszcza w Salach Nr 1.06, 2.05 i 3.05
11. Sufity podwieszane montować po wykonaniu instalacji wentylacji

OZNACZENIA:

posadzka ±0.00

rzędna od ±0,00 budynku

1 – HOTEL
2 – KUCHNIA, RESTAURACJA
3 – AULA
4 – CKJ

ORIENTACJA



API PROJEKT,Biuro Architektoniczne
91-473 Łódź, ul.Akacjowa 10, Tel/Fax (0.42) 655 22 05

Inwestor: UNIWERSYTET ŁÓDZKI.Łódź,ul.Narutowicza 68

Inwestycja:
REMONT i PRZEBUDOWA BUDYNKÓW CSK i CKJ ŁÓDŹ, ul.Kopcińskiego 16/18

Faza Opracj	Data:	Tom/Teczka:	Projekt:
PROJ. WYKONAWCZY	11.2016	I / 6	Wentylacja,klimatyzacja i oddymianie

Nazwa rysunku:
CKJ - PRZEKRÓJ 4A - 4A

Nr Umowy:	Projektant:	Współpraca:	Skala:	Nr rys:
DBB/25/2016	mgr inż. Barbara KRYSZKA NR UPR.41/97/WŁ Sprawdził: mgr inż. Ewa SZANIAWSKA NR UPR.112/96/WŁ	Lidia Kaczorowska Maria Kryszka Jerzy Pokorski Maciej Jurek Rafał Mikulaniec	1:50	W4.7