


## ORIENTACJA




1 – HOTEL
2 – KUCHNIA, RESTAURACJA
3 – AULA
4 – CKJ

**OZNACZENIA:**

WK 13.77 m — wierzch kanału, wartość mierzona względem +/-0.00 budynku do wierzchu kanału bez izolacji

posadzka +10.74 — rzędna posadzki 3 piętra = +10.74m

**UWAGI OGÓLNE:**

1. Instalacje wentylacji prowadzić maksymalnie wysoko pod stropem
2. Sufity podwieszane układać po montażu instalacji wentylacji
3. Instalację freonową prowadzić pod stropem
4. W prowadzeniu kanałów w pionie uwzględnić ewentualne przesunięcia otworów w stropach poszczególnych kondygnacji

**OTWORY:**

1. Dla każdego wymiaru kanału (a,b, lub d) należy dodać 100mm, (po 50mm z każdej strony).
2. W przypadku prostokątnych klap ppoż. należy dodać 120mm, (po 60mm z każdej strony).
3. W przypadku okrągłych klap ppoż. o średnicy >315mm należy dodać 70mm
4. W przypadku okrągłych klap ppoż. o średnicy <315 należy dodać 40mm

# CKJ - RZUT 3 PIĘTRA

API PROJEKT,Biuro Architektoniczne
API PROJEKT 91-473 Łódź, ul.Akacjowa 10, Tel/Fax (0.42) 655 22 05

Inwestor: UNIWERSYTET ŁÓDZKI,Łódź,ul.Narutowicza 68

Inwestycja: REMONT i PRZEBUDOWA BUDYNKÓW CSK i CKJ ŁÓDŹ, ul.Kopcińskiego 16/18

| Faza Oprac. | Data: | Tom/Teczka: | Projekt: |
|---|---|---|---|
| PROJ. WYKONAWCZY | 11.2016 | I / 6 | Wentylacja,klimatyzacja i oddymianie |

Nazwa rysunku: CKJ - RZUT 3 PIĘTRA

| Nr Umowy: | Projektant: | Współpraca: | Skala: | Nr rys: |
|---|---|---|---|---|
| DBB/25/2016 | mgr inż. Barbara KRYSZKA NR UPR.41/97/WL<br>Sprawdził: mgr inż. Ewa SZANIAWSKA NR UPR.112/96/WL | Lidia Kaczorowska<br>Maria Kryszka<br>Jerzy Pokorski<br>Maciej Jurek<br>Rafał Mikulaniec | 1:50 | W4.5 |