

2021-09-01

Inwestor:

NADLEŚNICTWO GŁOGÓW
MAŁOPOLSKI
ul. FABRYCZNA 57
36-060 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

PRZEDMIAR ROBÓT

Adres budowy: ul. LEŚNA WOLA 15, 36-060 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, DZ. NR 3555

Obiekt: NADLEŚNICZÓWKA - BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
LEŚNICTWO BÓR

Rodzaj robót: Roboty instalacyjne sanitarne i budowlane

WYMIANA ISTNIEJĄCEGO KOMINKA NA KOMINEK Z PŁASZCZEM WODNYM WRAZ Z
PRZEBUDOWĄ ODCINKÓW INSTALACJI C.O. , WYMIANĄ ISTNIEJĄCEGO KOTŁA
GAZOWEGO , ORAZ PRZEBUDWĄ ODCINKÓW WNĘTRZNEJ INSTALACJI C.W.U.
WRAZ Z MONTAŻEM POJEMNOŚCIOWEGO PODGRZEWACZA C.W.U.

Kod CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Podstawa opracowania: KNR 2-19, AW, KNR 4-02, KNR 4-01I, KNR 00-35, KNR 2-17W,
KNR 00-34, KNNR 4, KNNR 3, KNKRB 03, KNNR Wacetob 3, KNR 2-15, KNR 2-15U, KNNR
2, KNR 4-01, KNNR 8, KNR 00-31, KNR 7-08

Sporządził:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Instalacja co wraz z kotłownią

Kod CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020409-01-090	Demontaż i wyniesienie kominka poza budynek krotność= 1,00	kpl	1,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110108-14-060	Wywiezienie zdemontowanych elementów do 1 km wraz z ich utylizacją krotność= 1,00	m3	1,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110108-16-060	Wywiezienie zdemontowanych elementów wraz z ich utylizacją dopłata na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji krotność= 1,00	m3	1,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 00-350201-07-040	Rurociągi stalowe ocynkowane o śred.zew.l grub.ścianki 35x1,5 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach łączone zaciskowo krotność= 1,00	m	34,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 30602-010-050	Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych,betonowych,z płytwiórowo-cementowych,zagrunt.siatkach krotność= 1,00	m2	5,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 030305-01-060	Wykucie,zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m3	1,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-190216-05-090	Przejście rurociągu przez przeszkody budowl. krotność= 1,00	kpl	10,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR Wacetob 30104-050-060	Usunięcie gruzu z budynku krotność= 1,00	m3	1,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR 40428-030-090	Rury stalowe przyłączone śr.nom .25 mm do instalacji o połączeniu zaciskowym krotność= 1,00	kpl	2,00

10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150114-01-020	Zawory czerpalne wypływowe mosiężne, ze złączka do węża, o średnicy nominalnej 15 mm - spusty z CO krotność= 1,00	szt	2,00
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 40412-060-020	Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm krotność= 1,00	szt	2,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15U0307-01-040	Płukanie instalacji C.O. krotność= 1,00	m	120,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150404-02-040	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych /nakłady na 1 m rurociągu/ krotność= 1,00	m	120,00
14	wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-19-040	Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 35 mm, otulinami jednowarstwowymi. Grubość izolacji 30mm krotność= 1,00	m	34,00
15	wg nakładów rzeczowych KNNR 40436-010-020	Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji krotność= 1,00	szt	14,00
16	wg nakładów rzeczowych AW-090	Montaż kompletnego kominka z płaszczem wodnym o mocy 16kW np. Defro typ Riva SM Short Z drzwiami otwieranymi na prawą stronę krotność= 1,00	kpl	1,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 7-080205-02-090	Termometry wskazujące temperaturę zasilania/powrotu. Termiczny zawór regulacyjny , Kłapa zwrotna. Wysokoefektywna pompa dla obiegu kominka z płaszczem wodnym krotność= 1,00	kpl	1,00
18	wg nakładów rzeczowych KNR 7-080102-01-020	Układ do pomiarów temperatury miejscowy - analogia zabezpieczenie termiczne kominka 100°C. krotność= 1,00	szt	1,00
19	wg nakładów rzeczowych KNNR 40428-030-090	Rury stalowe przyłączone śr.nom.40 mm do kominka o połączeniu zaciskowym krotność= 1,00	kpl	2,00
20	wg nakładów rzeczowych KNR 00-350121-05-090	Poziomy wymiennik c.w.u. o pojemności 140l np. firmy Galmet typ SGW(l)x2 140l krotność= 1,00	kpl	1,00
21	wg nakładów rzeczowych KNR 00-350208-01-020	Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do centralnego ogrzewania np. ALPHA 25-40 krotność= 1,00	szt	1,00

22	wg nakładów rzeczowych KNR 00-350221-07-020	Montaż naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemności całkowitej do 45 dm ³ np. Reflex NG35 krotność= 1,00	szt	1,00
23	wg nakładów rzeczowych KNR 00-350208-01-020	Wykonanie podejść i montaż pompy obiegu ciepłej wody użytkowej np. ALPHA 25-40 krotność= 1,00	szt	1,00
24	wg nakładów rzeczowych KNR 00-350208-01-020	Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do ciepłej wody użytkowej - pompa cyrkulacyjna CWU np. UPS 15-30 krotność= 1,00	szt	1,00
25	wg nakładów rzeczowych KNR 00-350216-04-020	Montaż zaworów bezpieczeństwa , średnica nominalna armatury 15 mm np. SYR 1915 DN 15 mm krotność= 1,00	szt	2,00
26	wg nakładów rzeczowych KNR 00-350216-04-020	Montaż zaworów bezpieczeństwa , średnica nominalna armatury 15 mm np. SYR 2115 DN 15 mm krotność= 1,00	szt	1,00
27	wg nakładów rzeczowych KNR 7-080205-02-090	Układ regulacji obiegu grzewczego i obiegu CWU z zestawem czujników temperatury . krotność= 1,00	kpl	1,00
28	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150112-01-020	Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00	szt	4,00
29	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150112-02-020	Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 20 mm krotność= 1,00	szt	4,00
30	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150112-03-020	Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 25 mm krotność= 1,00	szt	8,00
31	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150112-0101-020	Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00	szt	2,00
32	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150112-0301-020	Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 25 mm krotność= 1,00	szt	5,00
33	wg nakładów rzeczowych KNR 00-350216-11-020	Montaż filtrów osadnikowych siatkowych, średnica nominalna armatury 25 mm krotność= 1,00	szt	2,00
34	wg nakładów rzeczowych KNR 00-350221-02-020	Montaż naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemności całkowitej do 8 dm ³ - np. Refix DD8 ze złączem SU3/4" krotność= 1,00	szt	1,00

35	wg nakładów rzeczowych KNR 00-350216-07-020	Montaż manometrów technicznych, średnica nominalna armatury 15 mm krotność= 1,00	szt	4,00
36	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310103-03-040	Rurociągi PE-RT/Al./PE-RT o średnicy nominalnej 32 mm układne na przegrodach budowlanych w budynkach krotność= 1,00	m	10,00
37	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310103-03-040	Rurociągi PE-RT/Al./PE-RT o średnicy nominalnej 25 mm układne na przegrodach budowlanych w budynkach krotność= 1,00	m	9,00
38	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310103-02-040	Rurociągi PE-RT/Al./PE-RT o średnicy nominalnej 20 mm układne na przegrodach budowlanych w budynkach krotność= 1,00	m	24,00
39	wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-19-040	Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 32 mm, otulinami jednowarstwowymi. Grubość izolacji 20mm krotność= 1,00	m	10,00
40	wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-07-040	Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 26 mm, otulinami jednowarstwowymi. Grubość izolacji 20mm krotność= 1,00	m	9,00
41	wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-10-040	Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 20 mm, otulinami jednowarstwowymi. Grubość izolacji 20mm krotność= 1,00	m	24,00
42	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310107-02-020	Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 32-40 mm do zasobnika CWU krotność= 1,00	szt	2,00
43	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150005-02-020	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów. Średnica zewnętrzna rury 16 mm (z.nr 2/92) - woda do uzupełniania zładu krotność= 1,00	szt	2,00
44	wg nakładów rzeczowych KNNR 40127-01010-172	Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowych z rur z tworzywa krotność= 1,00	próba	1,00
45	wg nakładów rzeczowych KNNR 40211-010-020	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych - odpływ kondensatu krotność= 1,00	szt	1,00

46	wg nakładów rzeczowych KNNR 40208-010-040	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00	m	3,00
47	wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0101-0301-090	Montaż kanału nawiewnego do komory kominka z pomieszczenia kotłowni 140x200mmm krotność= 1,00	kpl	1,00
48	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150426-03-020	Montaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności całkowitej min. 12,2l dla kominka z płaszczem wodnym krotność= 1,00	szt	1,00
49	wg nakładów rzeczowych KNNR 40412-060-020	Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm krotność= 1,00	szt	4,00
50	wg nakładów rzeczowych KNNR 21801-010-050	Obudowa kamieniem kominka oraz wnęki na drewno wraz z tylnią ścianką krotność= 1,00	m2	7,00
51	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	65,00
52	wg nakładów rzeczowych KNNR 20903-030-050	Przygotowanie podłoża ręcznie- gruntowanie krotność= 1,00	m2	65,00
53	wg nakładów rzeczowych KNNR 21401-030-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową z dwukrotnym poszpachlowaniem krotność= 1,00	m2	65,00
54	wg nakładów rzeczowych KNNR 40529-020-020	Zasilanie elektryczne okablowanie automatyki , uruchomienie i regulacja kotłowni . krotność= 1,00	szt	1,00
55	wg nakładów rzeczowych KNNR 80128-050-090	Demontaż gazowego kotła dwufunkcyjnego kondensacyjnego o mocy do 35kW krotność= 1,00	kpl	1,00
56	wg nakładów rzeczowych KNR 00-350223-06-090	Montaż gazowego kotła jednofunkcyjnego kondensacyjnego o mocy 35kW np. firmy Dedietrich MCR35S krotność= 1,00	kpl	1,00