

GINA MIEJSKA CZŁUCHÓW

Człuchów, 12 lipca 2024 r.

RI.271.9.2024

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: *postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego*
Nazwa zadania: *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie*

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
I INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie,**

zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej zwanej ustawą Pzp, udostępnia treść zapytań otrzymanych w dniu 8 lipca 2024 r. od wykonawców oraz udziela wyjaśnień, jak poniżej.

Zapytania wykonawcy I

1. Zapytanie wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji z drewna klejonego na stalową?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Nie.

2. Zapytanie wykonawcy:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wykonania dachu jednospadowego?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Nie.

3. Zapytanie wykonawcy:

Czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją istniejących fundamentów przeznaczonych do demontażu?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Nie.

4. Zapytanie wykonawcy:

Proszę o wskazanie parametrów i wymagań dla zastosowanych materiałów budowlanych.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Dobór materiału, urządzeń, rozwiązania przyjmować na etapie sporządzania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy, normy, certyfikaty, aprobaty etc. oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, lecz o parametrach nie gorszych niż określone w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) i programie funkcjonalno-użytkowym (PFU), a także w odpowiedziach na pytania nr 15, 16 wykonawcy I oraz pytania nr 5-8 wykonawcy II.

5. Zapytanie wykonawcy:

Proszę o potwierdzenie, że w ramach udzielonej gwarancji i rękopisami na zamontowane maszyny i urządzenia, wykonawca nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów ich serwisowania. Ponadto proszę o potwierdzenie, że to Zamawiający ponosi koszty materiałów eksploatacyjnych oraz koszty wymiany urządzeń/materiałów/elementów wyposażenia wynikające z ich normalnego zużycia, w tym koszty usługi ich wymiany.

Wyjaśnienia zamawiającego:

W okresie gwarancji jakości udzielonej przez wykonawcę zamawiający nie będzie ponosił kosztów serwisowania zamontowanych przez wykonawcę maszyn i urządzeń. Koszty serwisowania pozostają w zakresie uzgodnień pomiędzy wykonawcą a dostawcami maszyn lub urządzeń.

Zamawiający będzie ponosił koszty materiałów eksploatacyjnych oraz koszty wymiany urządzeń, materiałów lub elementów wyposażenia wynikające z ich normalnego zużycia.

6. Zapytanie wykonawcy:

Proszę o potwierdzenie, iż zakres przedmiotu zamówienia opisuje udostępniona PFU, stąd wyłącznie wykonanie prac/robót z niej wynikających stanowi umowne zobowiązanie wykonawcy mieszczące się w wynagrodzeniu ryczałtowym, które nie obejmuje robót budowlanych niewynikających z przekazanej dokumentacji, których wykonania nie przewidział w PFU sam Zamawiający, nawet jeśli na etapie realizacji okażą się konieczne do wykonania.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie”, tj. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń dla budowy hali sportowej z zapleczem oraz jej wyposażeniem przy istniejącej Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie, zlokalizowanej na działkach nr 37/7 i 41/17 obręb 0002-64, jednostka ewidencyjna 220301_1-CZŁUCHÓW – MIASTO, a następnie wykonanie na jej podstawie robót budowlanych i dostaw wraz z instalacją wyposażenia, a także sporządzenie wymaganej dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie wszystkich niezbędnych odbiorów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeśli będzie wymagane przepisami prawa (SWZ część IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA § 1. Opis przedmiotu zamówienia ust. 1).

Przedmiot umowy obejmuje przygotowanie i uzyskanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, wykonanie wszystkich robót budowlanych, usług i dostaw, które są niezbędne dla oddania przedmiotu umowy o parametrach określonych umową, a także wykonanie innych robót, usług i dostaw, nawet jeśli pewne elementy robót budowlanych, usług i dostaw nie zostały wyraźnie uszczegółowione w umowie lub wskazane w ofercie wykonawcy, a również są niezbędne do oddania przedmiotu umowy o parametrach określonych umową (SWZ część IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA § 1. Opis przedmiotu zamówienia ust. 10).

7. Zapytanie wykonawcy:

Proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że zmiana rozwiązań materiałowych nie stanowi roboty zamiennej i nie wymaga jakiegokolwiek zmiany wynagrodzenie ryczałtowego. Wykonawca zwraca uwagę, że zmiana np. rodzaju materiału określonego producenta na materiał innego producenta nie jest robotą zamienną, ponieważ robota pozostaje ta sama, a jedynie zostaje użyty inny materiał

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający nie wskazuje producentów materiałów, które mają zostać użyte.

8. Zapytanie wykonawcy:

Proszę o potwierdzenie, że to Zamawiający ponosi koszty materiałów eksploatacyjnych oraz koszty wymiany urządzeń/materiałów/elementów wyposażenia wynikające z ich normalnego zużycia, w tym koszty usługi ich wymiany.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Odpowiedź jak w zapytaniu nr 5 wykonawcy I.

9. Zapytanie wykonawcy:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszelkie wymagane prawem aktualne zezwolenia, uzgodnienia, zgody, niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Odpowiedź jak w zapytaniu nr 6 wykonawcy I.

10. Zapytanie wykonawcy:

Proszę o potwierdzenie, że PFU zawiera informacje i dokumenty wymienione w §19 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Rozporządzenie, na które powołuje się wykonawca, utraciło moc z dniem 1 stycznia 2022 r.

Zamawiający nie dysponuje informacjami i dokumentami niezbędnymi do zaprojektowania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, o których mowa w § 19 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, innymi niż wymienione lub załączone do PFU (PFU część informacyjna rozdz. 4 + załączniki).

Informacje i dokumenty wymienione w § 19 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, którymi nie dysponuje zamawiający, należy zawrzeć w dokumentacji projektowej, jeśli taka potrzeba wyłoni się w procesie projektowym.

11. Zapytanie wykonawcy:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu zakończenia inwestycji?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Nie.

12. Zapytanie wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu płatności? Zgodnie z zapisami projektu umowy przewidywana jest jedna płatność co będzie generować koszty obsługi inwestycji po stronie wykonawcy.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Nie.

13. Zapytanie wykonawcy:

Wykonawca zwraca uwagę, że zapisy projektu umowy (§12 ust.10) sugerują odbiór bezusterkowy. Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych jasno wskazuje, iż nieuzasadniona lub/i nieusprawiedliwiona odmowa dokonania odbioru robót budowlanych, stanowi rażące naruszenie obowiązków ciążących na Zamawiającym:

-Zgłoszenie do odbioru przez wykonawcę robót budowlanych, które spełniają cechy zamówienia określone w umowie, chociaż zawierają pewne wady lub braki, rodzi po stronie inwestora obowiązek odebrania wykonanych prac, zgodnie z art. 643 k.c. Inwestor może uchylić się od tego obowiązku tylko poprzez wskazanie obiektywnie istniejących i osadzonych w treści umowy bądź przepisach prawa przyczyn, które czynią zgłoszenie wykonawcy nieskutecznym"

-„Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależniać odbioru tych robót od braku jakichkolwiek usterek, albowiem jedynie wady istotne uzasadniają taką odmowę"

-„Obowiązek dokonania odbioru prac zgłoszonych przez wykonawcę i dokonanie za nie zapłaty nie ma charakteru bezwzględne. Inwestor może odmówić odbioru, gdy w wykonanych robotach występują tego rodzaju wady, że należy je oceniać jako niewykonanie umowy przez wykonawcę, co oznacza także, że wykonawcy nie przysługuje zapłata wynagrodzenia"

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko.

14. Zapytanie wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości ZNWU z 5% na 3% ?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Nie.

15. Zapytanie wykonawcy:

Proszę o określenie wymogów Zamawiającego odnośnie podłogi sportowej.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Dobór materiału, urządzeń, rozwiązania przyjmować na etapie sporządzania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy, normy, certyfikaty, aprobaty etc. oraz zgodnie ze

sztuką budowlaną, lecz o parametrach nie gorszych niż określone w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) i programie funkcjonalno-użytkowym (PFU), a także niżej wymienione.

Nawierzchnia sportowa drewniana (powierzchniowo elastyczna) na legarach.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania:

- Tarcie: 80 do 110, wg normy EN 13036-4,
- Amortyzacja uderzenia: A4 $\geq 55\%$ $< 75\%$, wg normy EN 14808,
- Odkształcenie pionowe: A4, wg normy EN 14809,
- Współczynnik poślizgu: ≤ 45 , wg normy EN ISO 2813.

Właściwości techniczne:

- Odbicie pionowe piłki: $\geq 90\%$, wg normy EN 12235,
- Reakcja na ogień: Cfl-s1, wg normy EN 13501-1,
- Odporność na ścieranie: $\leq 0.8g$, wg normy EN ISO 5470-1,
- Odporność na wgniecenia: Średnia wartość zmierzona $\leq 0.50mm$, zgodne z normą EN 1516,
- Odporność na obciążenia toczne: zgodne z normą EN 1569.

Posadzka na podbudowie betonowej z izolacją termiczną i przeciwwilgociową na zagęszczonym podłożu gruntowym.

16. Zapytanie wykonawcy:

Proszę o określenie minimalnych wymagań odnośnie wyposażenia sportowego.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Dobór materiału, urządzeń, rozwiązania przyjmować na etapie sporządzania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy, normy, certyfikaty, aprobaty etc. oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, lecz o parametrach nie gorszych niż określone w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) i programie funkcjonalno-użytkowym (PFU), a także niżej wymienione.

Główne elementy wyposażenia sportowego:

- bramki do piłki nożnej – 2 szt., o wym. 5x2 m; z profili kwadratowych 80x80 mm aluminiowych wzmocnionych lub stalowych; z łukami składanymi wraz z siatką; montaż przy pomocy tulei w podłożu;
- kosze do koszykówki stałe i/lub ruchome – 2 szt., tablice o wym. 105x180 cm epoksydowe lub ze szkła akrylowego; rama stalowa na konstrukcji stałej lub uchylnej, składanej;
- siatki i słupy do siatkówki, – 2 szt., słupki z profili aluminiowych umożliwiające ustawienie siatki na wysokościach pozwalających na zastosowanie ich także do gry w tenisa i badmintona; montaż przy pomocy tulei w podłożu;
- tablice wyników, – 1szt., tablica wyników sportowych o wymiarach 70x50 cm, sterowana bezprzewodowo; zasilanie 230V;
- przenośne stojaki na sprzęt sportowy, – 2 szt.
- piłki do różnych dyscyplin, takie jak: piłka nożna, koszykówka, siatkówka – po 2 szt. dla każdej z dyscyplin,
- sprzęt do badmintona, taki jak: rakiety, lotki itp. – po 2 szt.
- sprzęt do gimnastyki, w tym maty do ćwiczeń i rozciągania – 15 szt.

Dodatkowe elementy wyposażenia:

- trybuny i ławki – 40 miejsc siedzących, trybuny stałe demontowalne lub ławki przestawne; z siedziskami plastikowymi; zgodne z normą PN-EN 13200-1;
- scena wraz z wykładziną ochronną na boisko – 1 szt., min. 30 m², z modułowych podestów scenicznych z nogami o regulowanej wysokości;
- strzelnica laserowa - mobilne stanowiska strzelnicze - 4 szt.

Zapytania wykonawcy II

1. Zapytanie wykonawcy:

Ze względu na brak projektu i konieczność wyliczenia kosztów budowy tylko na podstawie PFU zwracamy się do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert do 18.07.2024r

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 17 lipca 2024 r. do godz. 11.00.

2. Zapytanie wykonawcy:

Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia objęte są tylko roboty opisane w PFU, a wszelkie prace nie wynikające z PFU zostaną rozliczone jako roboty dodatkowe.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Odpowiedź jak w zapytaniu nr 6 wykonawcy I.

3. Zapytanie wykonawcy:

Proszę o określenie dopuszczalnych odchyłek od podanego zestawienia ilościowego załączonego do PFU.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Szacunkowe wielkości przegród budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu są opracowane na podstawie wstępnego projektu koncepcyjnego i stanowią dodatkowy materiał pomocniczy. Rzeczywiste wartości będą wynikać z projektu budowlanego lub technicznego.

4. Zapytanie wykonawcy:

Proszę o określenie zakresu prac w istniejącym budynku szkoły.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zakres prac w istniejącym budynku obejmuje wykonanie dwóch otworów drzwiowych w ścianie zewnętrznej oddzielającej budynek szkoły od hali oraz wykonanie fragmentów instalacji wymaganych do podłączenia budynku hali do istniejących instalacji:

- elektrycznej – podłączenie do tablicy głównej, poprzedzone pomiarem mocy przyłączeniowej przyłącza energetycznego,
- C.O. - podłączenie do istniejącego węzła cieplnego, poprzedzone analizą parametrów i stanu węzła,
- zabezpieczenie styku budynków obróbkami (zgodnie ze sztuką budowlaną),

- inne prace, który konieczność może wyłonić się w trakcie procesu projektowego lub wykonawczego (np. wzmocnienie lub przebudowa fundamentów – po odkrywcze).

5. Zapytanie wykonawcy:

Proszę o podanie wymaganych parametrów podnośnika dla niepełnosprawnych.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Dobór materiału, urządzeń, rozwiązania przyjmować na etapie sporządzania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy, normy, certyfikaty, aprobaty etc. oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, lecz o parametrach nie gorszych niż określone w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) i programie funkcjonalno-użytkowym (PFU), a także niżej wymienione:

- kabina/podest o wym. min. 110x140 cm,
- wysokość podnoszenia ok. 180 cm,
- udźwig - min. 385 kg / 3 osoby,
- wersja przelotowa – wejście i wyjście pod kątem 180°,
- podszybie lub rampa najazdowa,
- zabezpieczenia: antypoślizgowy podest/platformy, antyzgnieciowe listwy i czujniki bezpieczeństwa pod platformą, listwa bezpieczeństwa zabezpieczenia zatrzymująca urządzenie, przycisk awaryjnego zatrzymania STOP, czujnik przeciążenia, manualne opuszczanie awaryjne,
- zgodność z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE, deklaracja CE producenta.

6. Zapytanie wykonawcy:

Proszę o podanie wymaganych parametrów wyposażenia sali sportowej.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Odpowiedź jak w zapytaniu nr 16 wykonawcy I.

7. Zapytanie wykonawcy:

Proszę o podanie wymaganych parametrów podkładu pod podłogę sportową.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Odpowiedź jak w zapytaniu nr 15 wykonawcy I.

8. Zapytanie wykonawcy:

Proszę o podanie wymaganych parametrów podłogi sportowej.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Odpowiedź jak w zapytaniu nr 15 wykonawcy I.

9. Zapytanie wykonawcy:

Proszę o podanie wymaganych parametrów instalacji wentylacji mechanicznej

Wyjaśnienia zamawiającego:

Dobór materiału, urządzeń, rozwiązania przyjmować na etapie sporządzania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy, normy, certyfikaty, aprobaty etc. oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, lecz o parametrach nie gorszych niż określone w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) i programie funkcjonalno-użytkowym (PFU), a także niżej wymienione.

W hali należy zapewnić co najmniej 1-krotną wymianę powietrza na godzinę (do poziomu 3m), w pomieszczeniach szatni 4-krotną, 2-krotną w pomieszczeniu personelu, 0,5-krotną w pomieszczeniach technicznych i magazynowych. W łazienkach należy zapewnić wymianę 100 m³/h, w WC 60 m³/h, w komunikacji 50 m³/h. Temperatura ogrzewania hali min. +16°C, szatni i łazienek +25°C, pozostałych pomieszczeń +20°C – zabezpieczyć przed nawiewem zimnego powietrza.

Jako przykładowe rozwiązanie (w projekcie budowlanym do zweryfikowania – rozwiązania):

- w projekcie koncepcyjnym założono zastosowanie 2 central zlokalizowanych na dachu łącznika;
- centrala wentylacyjna obsługująca halę o mocy ok. 2200 m³/h lub innych podobnych urządzeń z odzyskiem ciepła o zbliżonej wydajności oraz oddzielną centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła dla pomieszczeń zaplecza;
- założono również przewietrzanie hali załączane w sezonie letnim oparte na 2 wentylatorach wywiewnych osiowych bezkanałowych (dachowych) o wydajności ok. 2800m³/h oraz klapach nawiewnych o tej samej łącznej wydajności i przepływu maks. 2m/s - wysokości nawiewu 2-2,5 m nad posadzką.

Parametry instalacji wentylacji mechanicznej zostaną określone przez projektanta na etapie projektowania.

10. Zapytanie wykonawcy:

Proszę o potwierdzenie, że moc istniejącego węzła cieplnego jest wystarczająca do zasilenia nowoprojektowanego budynku.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Przewidywane, oszacowane wstępnie na podstawie koncepcji, zapotrzebowanie na energię cieplną wyniesie ok. 70 kW – właściwe wyliczenie zapotrzebowania na energię cieplną na etapie sporządzania projektu.

Weryfikacja mocy węzła cieplnego pod względem nowo projektowanego budynku zostanie wykonana przez wykonawcę na etapie projektowania. Moc węzła należy dostosować do budynku.

11. Zapytanie wykonawcy:

Proszę o potwierdzenie, że moc przyłączeniowa przyłącza energetycznego jest wystarczająca do zasilenia nowoprojektowanego budynku.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Przewidywane, oszacowane wstępnie na podstawie koncepcji zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie ok. 30 kW (częściowo i czasowo pokrywane z produkcji energii z fotowoltaiki) – właściwe wyliczenie zapotrzebowania na energię elektryczną na etapie sporządzania projektu.

Weryfikacja mocy przyłączeniowej przyłącza energetycznego pod względem nowo projektowanego budynku zostanie wykonana przez wykonawcę na etapie projektowania. Moc przyłącza należy dostosować do budynku.

12. Zapytanie wykonawcy:

Proszę o podanie możliwych przekroczeń lub pomniejszych parametrów określonych w pkt. 1.5.2 PFU

Wyjaśnienia zamawiającego:

Program funkcjonalno-użytkowy

1.5.2. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto

- hala sportowa z zapleczem:
 - powierzchnia zabudowy 943,88m² (min. 849,50m², maks. 1038,27 m²*),
 - powierzchnia użytkowa 897,43 m² (min. 797,01 m², maks. 997,85 m²*),
 - szerokość 21,50 m (min. 21,50 m, maks. 23,65 m*),
 - długość 48,80 m (min. 48,80 m, maks. 53,68 m*),
 - wysokość (do kalenicy) 11,60 m (min. 10,44 m, maks. 12,76 m*),
 - kubatura brutto 7187,35 m³ (min. 6468,61 m³, maks. 7906,08 m³*),
 - liczba kondygnacji 1 nadziemna,
 - dach wielospadowy – hala, płaski – zaplecze;
- elementy zagospodarowania terenu wyszczególnione:
 - powierzchnia utwardzona jezdną - projektowana 517,26 m² (min. 465,53 m², maks. 568,99 m²*), - istniejąca 100,04 m²,
 - miejsce postojowe 2,5x5m - projektowane 10 szt., pow. 118,10 m² (min. 118,10 m², maks. 129,91 m²*); istniejące 18 szt., pow. 239,31 m²,
 - miejsce postojowe 3,6x5m – istniejące 2 szt., pow. 36,00 m²,
 - powierzchnia utwardzona chodnik - projektowana 194,93 m², (min. 175,44 m², maks. 214,42 m²*),
 - powierzchnia trawiasta 2241,84 m² (min. 2017,66 m², maks. 2466,02 m²*),
 - ogrodzenie: 144,04 mb (min. 129,64 mb, maks. 158,44 mb*) wraz z 2 furtkami o szer. 2,8m i 1 furtką 1,5m,
 - mur oporowy: 87,00 mb (min. 78,3 m², maks. 95,7 m²*).

* W nawiasach podano możliwe przekroczenia lub pomniejszenia przyjętych parametrów.

13. Zapytanie wykonawcy:

Proszę o załączenie inwentaryzacji istniejących fundamentów basenu.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Odpowiedź jak w zapytaniu nr 3 wykonawcy I.

14. Zapytanie wykonawcy:

Proszę o załączenie projektu konstrukcyjnego istniejących fundamentów basenu.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający nie dysponuje archiwalną dokumentacją basenu, o czym informował w PFU.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia, zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, w szczególności jej załącznika – programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), i są wiążące przy składaniu ofert.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Tomasz Kowalczyk

Podpisano podpisem elektronicznym.