

PI.271.2.2024

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy postępowania: „**Modernizacja infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Pajęcznie.**”

Wyjaśnienie treści SWZ z przedłużeniem terminu składania ofert

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej "p.z.p.", Zamawiający w związku z wnioskiem, który wpłynął w dniu 29 lipca 2024 r. poszerza zakres możliwych do zastosowania nawierzchni bieżni lekkoatletycznej i nieznacznie zmniejsza niektóre parametry techniczne projektowanej nawierzchni sportowej.

Zamawiający informuje, że nawierzchnia typu natrysk musi posiadać:

- aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 (obowiązujące parametry nawierzchni)
- aktualne badania oferowanej nawierzchni na zgodność wyników z wymaganiami technicznymi określonymi przez IAAF – w procesie jej certyfikowania, na podstawie których nawierzchnia uzyskała Certyfikat IAAF;
- atest Higieniczny PZH lub równoważny;
- kartę techniczną nawierzchni poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji;
- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię;
- sprawozdanie z wyników badań potwierdzających bezpieczeństwo ekologiczne oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej, w tym zawartość substancji szkodliwych (między innymi metali ciężkich), wydane przez akredytowane laboratorium.

Wyrażamy zgodę o dopuszczenie nawierzchni typu natrysk spełniających normę PN EN 14877:2014-2.

Zamawiający na podstawie 286 ust. 3 p.z.p. wydłuża termin składania ofert **do 7 sierpnia 2024 do godziny 10:00**. W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy SWZ.

Punkt 17.1 otrzymuje brzmienie: Termin złożenia oferty **7 sierpnia 2024 r. godzina 10:00**.

Punkt 17.4 otrzymuje brzmienie: Zamawiający dokona otwarcia ofert **w dniu 7 sierpnia 2024 r. , godzinie 10:30** nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Punkt 14.2 otrzymuje brzmienie: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **do dnia 05.09.2024 r.**

W treści ogłoszenia w sekcji VIII pkt. 8.1 otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert: 2024.08.07 10:00;

W treści ogłoszenia w sekcji VIII Pkt. 8.3 otrzymuje brzmienie:

Termin otwarcia ofert: 2024.08.07 10:30

W treści ogłoszenia w sekcji VIII Pkt. 8.4 otrzymuje brzmienie:

Termin związania ofertą do 2024.09.05

Treść niniejszego wyjaśnienia stanowi integralną część SWZ, jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania i należy ją uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Tokarski

podpis osoby upoważnionej