

Włocławek, dnia 7 lutego 2024 r

NE.38.04.2024

Wszyscy Wykonawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. we Włocławku w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn: „**Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza ciepłego do budynku przy ul. Żytniej we Włocławku**” – **sprawa nr NE.38.06.2024**, działając zgodnie z par.27 ust.4 Regulaminu udzielania zamówień, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 6/2021 Prezesa MPEC Sp. z o.o. we Włocławku, poniżej publikuje pytanie otrzymane od Wykonawcy wraz z udzieloną na nie odpowiedzią, mianowicie:

Pytanie nr 1:

„W związku z dużą liczbą niestandardowych kolan w projekcie proszę o informację czy Zamawiający dopuści zastosowanie złączy kolanowych termokurczliwe SXBWP. W załączeniu przesyłam prospekt producenta”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie muf kolanowych termokurczliwych SXBWP

Zamawiający informuje, iż pozostałe zapisy SIWZ, w tym termin składania ofert, nie ulegają zmianom, a powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

W załączeniu prospekt producenta

Prezes Zarządu