

SCHEMAT PRZYŁĄCZENIOWY
DLA CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Wykonanie:

1. Zawór odcinający
2. Zawór powrotny
3. Zawór dławiący
4. Filtr
5. Zawór trójdrogowy
6. ~~Pompa obiegowa~~
7. Manometr
8. Termometr
9. Silownik

SCHEMAT IDEOWY KOTŁOWNI

1. KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY 60kW
2. PODGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY CWU V=500L
5. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
6. NACZYNIE WZBIORCZE SYSTEMU ZAMKNIĘTEGO- C.O. N50
7. NACZYNIE WZBIORCZE SYSTEMU ZAMKNIĘTEGO- C.WU. N18
8. POMPA OBIEGOWA INSTALACJI C.O. - SR1, SR2, SR3, SR4 Qp=1,5m3/h
9. POMPA OBIEGOWA INSTALACJI C.O. -SR5, SR6 Qp= 0,5m3/h
10. POMPA OBIEGOWA INSTALACJI C.t. - 1,0m3/h
11. POMPA OBIEGOWA INSTALACJI C.W.U. - 1,0m3/h
12. POMPA CYRKULACYJNA INSTALACJI C.W.U.
13. ROZDZIELACZ INSTALACJI C.O. ϕ 150 L=120-150cm

INSTALACJA C.O. - PION, W POSADZCE

INSTALACJA C.O. - w posadzce

- RUROCIĄGI ROZPROWADZAJĄCE INSTALACJI C.O.:
  * W KOTŁOWNI PO ŚCIANACH, PRZEWODY W STREFIE UFITU PODWIESZANEGO, PIONY : RURY PP stabi PN20 z IZOLACJĄ TERMICZNĄ (OTULINA Z PIANKI PE gr. min 20 mm)
  * PRZEWODY ROZPROWADZANE W POSADZCE W POSADZCE-rury PE-X/Al/ PE-x/c lub PE -RT z osłoną antydyfuzyjną

50*4,0
40*3,5
32*3,0
26*3,0
20*2,0
16*2,0
- GRZEJNIKI PŁYTOWE PURMO TYP CV

(1) pion zasilający szafki rozdzielaczowe

SR2 SZAFKA WNĘKOWA z ROZDZIELACZAMI - 8 obiegów

SR1, SR4 SZAFKA WNĘKOWA z ROZDZIELACZAMI - 6-7 obiegów

SR5, SR6- SZAFKA WNĘKOWA z ROZDZIELACZAMI - 5 obiegów

SR3 SZAFKA WNĘKOWA z ROZDZIELACZAMI - 9 obiegów

RODZAJ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	**PROJEKT TECHNICZNY** BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA działki nr ewid.696/11, 1777/8, 1777/3 i 1777/4 obręb ewidencyjny 0003 Dobrzyń nad Wisłą,	kwesk projekt arch. agnieszka pyrzanowska ul. Warszawska 65a/26 86-300 Sochaczew NIP 892 348 78 67 REGON 365181119 © Dzieło podlega ochronie praw autorskich.
BRANZA	SANITARNA	Nr rys. 5
INWESTOR	GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄ ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń Nad Wisłą	data: maj 2024r.
NAZWA RYSUNKU	RZUT PARTERU INSTALACJE C.O.	skala: 1:100
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. MAGDALENA NAJMROCKA upr. bud. nr 12/96	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. MAREK SKÓRA upr. bud. nr MAZ/0459/PBS/15	