



Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 15 62-070 DOPIEWO



System
zarządzania
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108645179

Sąd Rejonowy w Poznaniu – VIII Wydział Gospodarczy - KRS 0000207519

Kapitał Zakładowy 110.422.500,00 zł

NIP 777-23-74-247

tel. (61) 81-48-231, tel. / fax (61) 89-42-032,

e-mail: biuro@zukunftopiewo.pl

Dopiewo, dnia 11 października 2024 r.

Wykonawcy

Dotyczy postępowania ZP/ZUK-71/2024 „Usługa 7000 kg poliektrolitu (flokulantu) w postaci emulsji do odwadniania osadu ściekowego”

Działając na podstawie par. 5 ust. 13 Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. przesyła wyjaśnienia do treści OPZ.

Pytanie 1. Mając na uwadze znaczny wzrost ceny jednostkowej flokulantów w ostatnich latach oraz duże rozbieżności jakościowe, zwracamy się z wnioskiem o umożliwienie złożenia oferty na inne flokulanty niż tylko dwa podane w postępowaniu oraz zmianę kryteriów oceny oferty, aby w większym stopniu uwzględniały tak ważne parametry techniczne takie jak dawka, odciek oraz uzyskana sucha masa odwodnionego osadu. Prawidłowy dobór produktu do danego osadu i urządzeń pozwala znacząco redukować zużycie jednostkowe czy uzyskiwać lepsze parametry techniczne.

Proponujemy kryteria:

- 60% - koszt odwodnienia kalkulowany jako cena jednostkowa za kg x dawka flokulanta w kg w przeliczeniu na tonę SM osadu.
- 20% - sucha masa odwodnionego osadu
- 20% - czystość zawiesiny

Proponowane zmiany bezpośrednio wpływają na wybór najbardziej optymalnej oferty dla nabywcy pod względem całkowitych kosztów zagospodarowania osadu, co jest w najlepszym interesie Zamawiającego..

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kryteria, parametry oraz warunki zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia, i nie wyraża zgody na ich zmianę.

Prezes Zarządu

Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie Sp. z o.o.

Maciej Koska