

UWAGI:

1. *Konstrukcja złącza pomiarowego natynkowa o IP44.*
2. *Części przedlicznikowe oraz pomiar przystosować do plombowania.*
3. *Powiązanie licznika z listwą zaciskową wykonać przewodem DY 16mm2, natomiast powiązanie licznika z zab. głównym budynku wykonać istn. przewodem wlz..*
4. *Złącze pomiarowe zabudowac na ścianie tak, aby tarcza licznika znajdowała się na wysokości 1,7m nad poziomem terenu.*
5. *Wszystkie urządzenia do układu pomiarowego włącznie nalezy przystosowac do plombowania (*).*
6. *Zastosować ochronę przeciwporażeniową właściwą dla układu pracy TN-C/TN-C-S.*
7. *Rozdział pen na N i PE wykonać w złączu pomiarowym za układem pomiarowym a punkt rozdziału uziemić poprzez połączenie z uziomem listn. inką LGy 35mm2 i złącze kontrolne.*

BRANŻA:	ELEKTRYCZNA/TELETECHNICZNA	NAZWA PROJEKTU : PROJEKT TECHNICZNY "ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTEROWEJ BUDYNKU USŁUGOWEGO (BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA) NA CELE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWĄ ORAZ BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
PROJEKTOWAŁ: (autor dokumentacji)	mgr inż. Piotr Markowski nr upr. ZAP/0218/POOE/11	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Paweł Markowski nr upr. ZAP/0081/POOT/10	OBIEKT : ŻŁOBEK MIEJSKI
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Patryk Dominiak nr upr. ZAP/0107/POOE/12 nr upr. ZAP/0223/POOT/09	NAZWA RYSUNKU : SCHEMAT ZASILANIA / PWP
INWESTOR:	Gmina Myślibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz	
MirProBud	USŁUGI PROJEKTOWE "MirProBud" Mirosław Kaup os.Piastów 11, 74-300 Myślibórz	Skala: 1:--- / Data: 15.12.2022 / Nr projektu: P-660 / Nr rys.: TE-04