



- Panel wentylacyjny
- rezerwa
- rezerwa
- Przełącznik sieciowy typ1
- Wieszak 1U
- Panel 24 port
- Wieszak 1U
- rezerwa
- Panel z łączówką LSA 10p
- rezerwa

UWAGA:

- Szafę teleinformatyczną PD wyposażyc w:
  - panele porządkujące (zgodnie z rysunkiem),
  - panel rozdzielczy komputerowy (zgodnie z rysunkiem),
  - osprzęt aktywny,
  - 1 listwę zasilającą z 6 gniazdami AC montowaną pionowo na tylnej szynie szafy,
  - panel z łączówką LSA 10p
  - panel wentylacyjny 3 wentylatorowy z termostatem
- Krosowanie pomiędzy panelem krosowym a przełącznikiem sieciowym wykonać kablami krosowymi RJ-45 - RJ-45 kat 6 LSOH w kolorze pomarańczowym.
- Konstrukcję szafy teleinformatycznej uziemić.
- Szafę zawiesić na wysokości 2,3m od poziomu posadzki

BRANŻA: ELEKTRYCZNA/TELETECHNICZNA			NAZWA PROJEKTU : PROJEKT TECHNICZNY "ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTEROWEJ BUDYNKU USŁUGOWEGO (BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA) NA CELE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWĄ ORAZ BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.			
PROJEKTOWAŁ: (autor dokumentacji)	mgr inż. Piotr Markowski nr upr. ZAP/0218/POOE/11		OBIEKT : ŻŁOBEK MIEJSKI			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Paweł Markowski nr upr. ZAP/0081/POOT/10					
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Patryk Dominiak nr upr. ZAP/0107/POOE/12 nr upr. ZAP/0223/POOT/09		NAZWA RYSUNKU :  SCHEMAT SZAFY DYSTRYBUCYJNEJ PD			
INWESTOR:	Gmina Mysłibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Mysłibórz					
<div>MirProBud</div> <div>USŁUGI PROJEKTOWE "MirProBud" Mirosław Kaup os.Piastów 11, 74-300 Mysłibórz</div>			Skala: 1:---	Data: 15.12.2022	Nr projektu: P-660	Nr rys.: TE-08