
UWAGA: !!
Wszystkie instalacje schować w przegrodach
Wymienione piony doprowadzić do istn. instalacji c.o na piętrze celem zachowania możliwości ogrzewania pomieszczeń na piętrze
Wykonać nowe pokrycie schodów z płyt granitowych płomieniowanych
Istn. płytki skuć, beton schodów frezować do wymaganej rzędnej.
Pod nowymi płytkami wykonać izolację przeciwwilgociową dwuskładnikowe
Istn. schód betonowe na gruncie
Istn. wycieraczki wpuszczone w spocznik schodów
Projektowana barierka
Oddzielenie stref PPOŻ
Pion c.o. prowadzony na I piętro
Ostona azurowa grzejnikowa
C/600/1200max/900W
C/600/1000max/900W
C/600/1000max/700W
C/600/1000max/600W
2×Ø22
2×Ø20
+20 °C Φwym: 5800W
SALA DLA DZIECI NR 1
01
+20 °C Φwym: 900W
Pom. do składowania leżaków
02
+24 °C Φwym: 1100W
03
+20 °C Φwym: 700W
11
+20 °C Φwym: 1000W
12
+24 °C Φwym: 700W
10
Wyjście ewakuacyjne
Drzwi 90° 90x210cm
Drzwi 90° 100x210cm
Drzwi 90° 110x215cm
Drzwi 90° 140x215cm
Drzwi EI 60 – 90°
Proj. drzwi aluminiowe 110x215cm
Proj. drzwi 90x210cm
Proj. drzwi 90x210cm
Ścianka aluminiowa przeszklona z drzwiami –na całą wysokość pomieszczenia
Słupek stalowy usztywniający RK150x150x4
Grzejnik do przestawienia
07
08
09
Uwaga: Wentylacja wspomagana mechanicznie
Pion c.o. prowadzony na I piętro
Ostona azurowa grzejnikowa na całej długości ściany.
C/600/1200max/900W
C/600/1500max/900W
06
+24 °C Φwym: 1100W
C/600/1200max/1100W
+20 °C Φwym: 1000W
05
Pom. do składowania leżaków
C/600/1200max/1000W
UWAGA: !!
Wszystkie instalacje schować w przegrodach
Wymienione piony doprowadzić do istn. instalacji c.o na piętrze celem zachowania możliwości ogrzewania pomieszczeń na piętrze
SALA DLA DZIECI NR 2
04
+20 °C Φwym: 6000W
+18 °C Φwym: 900W
Proj. drzwi aluminiowe 140x215cm
Proj. drzwi aluminiowe 110x215cm
Drzwi 90° 100x210cm
Drzwi 90° 100x210cm
Ostona azurowa grzejnikowa
Klatka schodowa oraz piętro poza zakresem opracowania – klatka schodowa oraz piętro nieużytkowane
Pomieszczenia na piętrze nieużytkowane
Kanał dostępowy do El 120 – w ramach opracowania EIAP II
projektowana wentylacja rurowa dn150 wyprowadzona w pionie ponad dach budynku
C/600/1200max/1200W
C/600/1000max/900W
Wyjście ewakuacyjne
centralne ogrzewanie poprowadzić od istniejącej instalacji c.o.
Oddzielenie stref PPOŻ
Pion c.o. prowadzony na I piętro
Ostona azurowa grzejnikowa
Ostona azurowa grzejnikowa
Ostona azurowa grzejnikowa