



W związku z prowadzonym postępowaniem nr SA.270.1.5.2021 pn. „**Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie podwójnej kancelarii Leśnictwa Piątkowiec i Golezów wraz z zagospodarowaniem terenu**” do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. SWZ i jej załączników. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

„Brak w przedmiarze pozycji dot. wykonania sufitu z belek drewnianych dekoracyjnych wraz z ułożeniem deski dekoracyjnej w formie jodełki w pom. 06. W przedmiarach widnieje tylko pom. 02. Proszę o korektę przedmiaru.”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający zgodnie z projektem wykonawczym przewidział wykonanie elementu dekoracyjnego w pomieszczeniach 02 i 06 co nie zostało ujęte w przedmiarze robót. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany pozycji 1.6.5 oraz 1.6.6 przedmiaru robót.

Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający posiada projekt związany z ogrodzeniem (chodzi o rysunki – rzuty). W opisie technicznym zagospodarowania terenu widnieje zapis „od frontu murek oporowy betonowy z betonu licowanego”, natomiast w przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej murku. Czy całość ogrodzenia ma być na podmurówce? Proszę o wyjaśnienie i załączenie dodatkowych rysunków.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiający wymaga wykonania systemowego ogrodzenia panelowego zgodnie z opisem pkt 3.6 - Projekt Wykonawczy.

Pozycje 2.2.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 zostały przyjęte przez analogię, obejmują wykonanie ogrodzenia systemowego w zakresie zgodnym z projektem zagospodarowania terenu. Zamawiający wymaga wykonania montażu ogrodzenia panelowego – stalowe z siatki



zgrzewanej ocynkowanej o okach 5/20 gr. 5 mm, H=1,5m. Ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach stalowych osadzonych w gniazdach cokołów (rozstaw 3m), wysokości 1,5m, słupki z rur fi 70 mm. Montaż podmurówki – elementów prefabrykowanych systemowych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe ma charakter wyjaśnienia treści SWZ i jej załączników, które nie skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu oraz przedłużeniem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Tuszyma
(podpisano elektronicznie)

Załączniki:

1. Przedmiar robót

