



Tarnowskie Góry, 14.10.2021r.

WYJASNIENIA, ZMIANY TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pn.: Dostawa i wymiana wodomierzy oraz ciepłomierzy dla lokali znajdujących się w zasobach MTBS Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach, Knurowie, Rudzie Śląskiej oraz Zabrze nr zamówienia: 02/2021/MTBS

Zamawiający informuje, że w związku z wpływieniem zapytania, dokonał zmiany treści SWZ, Formularza Oferty oraz Załącznik 2b – Kalkulacja ceny zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. Zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym.
Poniżej treść złożonego zapytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie wodomierzy R160/50

Odpowiedź:

1. Wymagane minimalne parametry dla wodomierzy objętościowych pozostają bez zmian, tj. $R \geq 160$ w każdej pozycji montażu dla wodomierzy zimnej i ciepłej wody.
2. Wymagane minimalne parametry dla wodomierzy skrzydełkowych, które zostaną zamontowane tylko w sytuacji wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych zostają zmienione:

z:

Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej/ciepłej dla lokali mieszkalnych: R min: H-160, V-63, $Q=2,5\text{m}^3/\text{h}$, DN=15mm

na:

Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny do wody zimnej/ciepłej dla lokali mieszkalnych: R min: H-160, **V-50**, $Q=2,5\text{m}^3/\text{h}$, DN=15mm

Pytanie 2:

Dla II części zamówienia należy wykazać że w ostatnich 3 latach wykonano "2 dostawy polegające na dostawie wraz z montażem co najmniej 100 szt. ciepłomierzy przystosowanych do zdalnego odczytu" Czy Zamawiający wyrazi zgodę by wykazać się "dostawą i montażem minimum 200 sztuk ciepłomierzy przystosowanych do zdalnego odczytu w większej liczbie zamówień niż dwa?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany warunku udziału w postępowaniu:

z:

W przypadku ubiegania się o CZĘŚĆ I	W przypadku ubiegania się o CZĘŚĆ II	W przypadku ubiegania się o CZĘŚĆ I + CZĘŚĆ II
2 dostawy polegające na dostawie wraz z montażem co najmniej 300 wodomierzy i 300 ciepłomierzy	2 dostawy polegające na dostawie wraz z montażem co najmniej 100 ciepłomierzy przystosowanych do zdalnego odczytu	2 dostawy polegające na dostawie wraz z montażem co najmniej 600 liczników w tym minimum 100 ciepłomierzy przystosowanych do zdalnego odczytu

Strona 1/2

na:

W przypadku ubiegania się o CZĘŚĆ I	W przypadku ubiegania się o CZĘŚĆ II	W przypadku ubiegania się o CZĘŚĆ I + CZĘŚĆ II
2 dostawy polegające na dostawie wraz z montażem co najmniej 300 wodomierzy i 300 ciepłomierzy	2 dostawy polegające na dostawie wraz z montażem co najmniej 100 ciepłomierzy przystosowanych do zdalnego odczytu	2 dostawy polegające na dostawie wraz z montażem co najmniej 600 liczników w tym minimum 100 ciepłomierzy przystosowanych do zdalnego odczytu

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w Formularzu oferty w pkt. 2 zostały skorygowane terminy wykonania zamówienia, na zgodne z zapisami SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu, tj.

Zamówienie wykonamy w terminie:

CZĘŚĆ I – **do 22 grudnia 2021r.**

CZĘŚĆ II - **do 22 grudnia 2021r.**

Na stronie prowadzonego postępowania zostają zamieszczone zaktualizowane dokumenty z dopiskiem zmiana 1 – 14.10.2021r. Zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Termin składania ofert zostaje zmieniony.

Nowy termin składania ofert: **21.10.2021r. godzina 10:00**

Nowy termin otwarcia ofert: **21.10.2021r. godzina 10:10**

Wyjaśnienia i zmiany SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.