

Toruń, dnia 12 listopada 2019 r.

L.dz.315.2019
FZ.38.248.2018 TK

Platforma zakupowa.

Dotyczy postępowania pn.: Wykonanie remontu komory pomp ślimakowych wraz z montażem krat oraz remontu pomostu zainstalowanego w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 49 w 2019r. (ID 272705)

Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w związku ze złożonymi pytaniami do SIWZ, działając na podstawie § 4 pkt. VII ust.2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce TW Sp. z o.o. odpowiada jak niżej:

Pytanie 1.

Prosimy o udostępnienie na Platformie dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 1.

Dokumentacja techniczna opublikowana została w formie załączników na platformie zakupowej przedmiotowego postępowania.

Pytanie 2.

W SIWZ znajduje się zapis: "Wszystkie elementy muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej." Prosimy o jednoznaczne wskazanie gatunku stali.

Odpowiedź 2.

Wszystkie elementy muszą zostać wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku AISI 316.

Zastępca Prezosa
ds. Eksploatacji
Waldemar Durak

Prezes
Władysław Majewski