



tabela doboru zbiorników bezodpływowych PEHD

POJEMNOŚĆ (m ³)	ŚREDNICA				
	1m	1,2m	1,5m	2m	2,5m
2	2,6	1,8			
3	3,9	2,7	1,7		
4	5,1	3,6	2,3		
5	6,4	4,5	2,9		
6		5,3	3,4		
7		6,2	4,0	2,3	
8		7,1	4,6	2,6	
9		8,0	4,1	2,9	
10		8,9	5,7	3,2	

Studio Architektury Paweł Dziwiński

ul. Mineralna 24, 25-759 Kielce, tel: 505 43 75 99

Temat:		Przebudowa boiska sportowego (wraz z bieżnią) przy szkole podstawowej w Dobromierzu na dz. nr ewid. 2/4, Jezowiec, gm. Kluczewsko		Rys:	S-13
Inwestor:		Gmina Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12, 29 – 120 Kluczewsko		Skala:	
Branża:	SANITARNA	Stadium:	Projekt techniczny		
Tytuł rysunku:	ZBIORNIK SZCZELNY BEZODPŁYWOWY DO WODY DESZCZOWEJ DO 10M3.	marzec 2019	Podpis:	Data:	
Projektował:	mgr inż. Dorota Szywała	SWK/0047/POOS/05		03. 2019	
Sprawdził:	inż. Monika Burczyn	SWK/0134/PWOS/04		03. 2019	
Opracował:	inż. Klaudia Wąsik	-		03. 2019	
Opracował:	mgr inż. Dominika Ludynia	-		03. 2019	