

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PKOB-2112 – drogi, rowy melioracyjne, urządzenia odwadniające

1. Przedmiotem zamówienia jest:

ZADANIE: Zakup materiałów - Przebudowa drogi dla pojazdów gąsienicowych, plac pod kontenery na śmieci, droga na strzelnicę, plac manewrowy nr 1 przy drodze na strzelnicę i plac manewrowy nr 2 przy strzelnicy w Morągu.

2. Lokalizacja, nazwa użytkownika:

Adres: ul. Wojska Polskiego 16, 14-300 Morąg.

Administrator: 21 WOG Elbląg.

Użytkownicy: 21 WOG Elbląg ; JW 1248 – Bartoszyce (Garnizon Morąg).

3. Charakterystyka zadania:

Dostarczenie materiałów budowlanych na przebudowę istniejącej drogi na strzelnicę na drogę dla pojazdów kołowych i pojazdów gąsienicowych oraz towarzyszącą drodze infrastrukturą techniczną. W skład zadania wchodzi następujące elementy:

- Droga na strzelnicę (D-1, 2, 3 i 4) : zaprojektowana jako droga długości 1166,45m i szerokości 4,50m wykonana z płyt betonowych 15x150x300cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego # 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm. Drogę obramowano krawężnikami betonowymi 15x30cm wtopionymi i ustawionymi na ławie betonowej z oporem (beton ław – C16/20). Na drodze przewidziano mijanki – szerokość drogi wraz z mijankami wynosi 6,00m, długości mijanek minimum 20m. W drodze na kilometrażu około 0+712,00m przewidują się wykonanie przepustu na wody opadowe z rury karbowanej typu „Pragma” PP SN16 Ø 400mm długości 12,00m. Przy istniejących przepustach na kilometrażu 0+299,45 i 0+580,00 przewidują się zamontowanie obustronnie barier energochłonnych na długości 20,00m (wg zał. nr 1).

- Droga dla BWP (D-4) : zaprojektowana jako droga wykonana z płyt betonowych 18x150x300cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego # 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm. Drogę obramowano krawężnikami betonowymi 15x30cm wtopionymi i ustawionymi na ławie betonowej z oporem (beton ław – C16/20).

- Plac przy drodze na strzelnicę (D-2) : zaprojektowany o wymiarach 9,00x12,00m z płyt betonowych 15x150x300cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego # 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm.

- Droga dla pojazdów gąsienicowych (D-5) – **poza zadaniem, materiały i wykonanie w zadaniu inwestycyjnym prowadzonym przez Wydział Budownictwa RZI w Olsztynie.**

- Plac pod kontener na śmieci (D-6) : plac o wymiarach 9,0x16,5m zaprojektowano w technologii drogi na strzelnicę z płyt betonowych 15x150x300cm , dojazd i poszerzenia z płyt betonowych 18x150x300cm. Plac, dojazdy i poszerzenia obramowano krawężnikami betonowymi 20x30cm wtopionymi i ustawionymi na ławie betonowej z oporem (beton ław – C16/20).

Dane liczbowe:

- Długość drogi na strzelnicę: - 1166,45 m
- Szerokość drogi na strzelnicę (poszerzenia): - 4,50 m (6,00 m)
- Długość drogi dla BWP - $59,18 + 96,97\text{m} = 156,15\text{m}$
- Powierzchnia placu przy drodze na strzelnicę: - $12,00 \times 9,00 = 108,00 \text{ m}^2$
- Powierzchnia placu pod kontenery na śmieci: - $16,50 \times 9,00 = 148,50 \text{ m}^2$

4. Dostawa materiałów budowlanych:

Dostawa materiałów wraz z rozładunkiem na teren jednostki wojskowej w Morągu przy al. Wojska Polskiego 16 (średnio na około 1,00 km w głąb jednostki).

5. Zakres dostaw (materiały):

L.P.	NAZWA MATERIAŁU	J.M.	IŁOŚĆ
1.	2.	3.	4.
1	Płyta drogowa pełna 300x150x15cm	szt.	684
2	Płyta drogowa pełna 300x150x18cm	szt.	185
3	Krawężniki betonowe drogowe proste 15x30cm	mb	405
4	Krawężniki betonowe drogowe proste 20x30cm	mb	204
5	Kruszywo łamane 0/31mm	m3	2700
6	Warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego wg SST	m3	1600
7	rura karbowana typu "PRAGMA" PP SN16 , fi400mm , dł.12,0m	kpl.	1
8	Znaki drogowe: B31 - szt.8 , D5 - szt.8 , A7 - szt.6 , słupki , mocowania , „fundamenty”	kpl.	22
9	Bariery drogowe (wg załącznika 1 i 1a)	kpl.	4
10	Deski iglaste obrzynane 25mm kl.III	m3	5

Zbiór wymagań szczegółowych dotyczących standardu, jakości i właściwości zamówionych wyrobów budowlanych (materiałów) został określony w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – zał. nr 2.

6. Warunki realizacji zadania:

- Dostawy należy dostarczyć w porozumieniu z Wykonawcą i Użytkownikiem z zachowaniem odpowiednich przepisów i norm, a także z zachowaniem przepisów BHP i ppoż .
- Przed rozpoczęciem dostaw dostarczyć wykaz pracowników i środków transportowych celem przygotowania przepustek wstępu na teren jednostki.
- Dostawy materiałów można prowadzić w dniach: poniedziałek ÷ czwartek w godzinach 7⁰⁰÷15⁰⁰ , w piątki w godzinach 7⁰⁰÷12⁰⁰. Istnieje możliwość pracy poza wyznaczonymi godzinami po uzgodnieniu z Dowództwem Jednostki.

7. Na etapie przygotowania oferty przetargowej zaleca się, aby Dostawca dokonał wizji lokalnej na terenie JW w celu uzgodnienia drogi dojazdowej do miejsca rozładunku materiałów.

Osoba do kontaktu w celu przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie jednostki wojskowej – kierownik SOI Morąg - p. Dorota CYMBALAK (tel. 727-040-602).

Osoba do kontaktu w sprawach zamawianych materiałów – inspektor nadzoru inwestorskiego RZI w Olsztynie - p. Jacek ŚWIĘCONEK (sł. 261-32-32-99 , tel.kom. 502-374-460).

Sporządził:

mgr inż. Jacek Święconek
(inspektor RZI Olsztyn - WEN/Sekcja TUN)